



**СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 марта 2016 года № 110

г. Луганск

**Об утверждении правил по пожарному наблюдению
Луганской Народной Республики**

В целях нормативного урегулирования вопросов, связанных с организацией работы центров приема тревожных сообщений, проектированием и внедрением системы централизованного пожарного наблюдения Луганской Народной Республики, в соответствии с положениями статей 28, 41 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 №14-І «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики», Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила по пожарному наблюдению Луганской Народной Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. Иванушкин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 09 марта 2016 года № 110

ПРАВИЛА ПО ПОЖАРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила по пожарному наблюдению Луганской Народной Республики (далее – Правила) устанавливают требования к организации работы центров приема тревожных сообщений (далее - ЦПТС), порядка подключения ЦПТС и систем передачи тревожных сообщений (далее - СПТС), передачи сигналов пожарной тревоги и предупреждения о неисправности, технического обслуживания СПТС.

1.2. Пожарное наблюдение является неотъемлемой функцией пожарной автоматики, с помощью которой обеспечивается:

прием сигналов о пожаре и неисправности и их передача посредством системы передачи тревожных сообщений на пульт пожарного наблюдения от приемно-контрольных приборов пожарной автоматики объектов;

обработка, архивирование, сохранение всех тревожных сообщений, которые поступили на пульт пожарного наблюдения;

передача в автоматическом режиме в едином формате передачи данных по единому протоколу сигналов пожарной тревоги в оперативно-диспетчерскую службу центра управления в кризисных ситуациях Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики;

оперативное реагирование пожарно-спасательных подразделений на сигналы о пожарах, поступающие от приемно-контрольных приборов пожарной автоматики объектов наблюдения.

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для выполнения всеми субъектами хозяйствования, которые осуществляют пожарное наблюдение за пожарной автоматикой объектов, выполняют работы по подключению и техническому обслуживанию СПТС, а также всеми субъектами хозяйствования (независимо от форм собственности) и органами исполнительной власти, которые являются участниками процесса пожарного наблюдения.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах термины и определения употребляются в таком значении:

единая база данных объектов наблюдения Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики (далее - ЕБД) – программно-аппаратный комплекс, с помощью которого осуществляются регистрация, обработка информации о центрах приема тревожных сообщений и объектах наблюдения;

заказчик работ – субъект хозяйствования, который заказывает выполнение работ, предоставление услуг и осуществляет расчеты за них;

монтажная организация – субъект хозяйствования, который осуществляет работы по монтажу пожарной автоматики и (или) систем передачи тревожных сообщений;

объект наблюдения – объект, на котором осуществляется наблюдение за пожарной автоматикой;

обслуживающая организация – субъект хозяйствования, который осуществляет техническое обслуживание пожарной автоматики объектов;

оперативно-диспетчерская служба центра управления в кризисных ситуациях (далее - ОДС ЦУКС) – подразделение Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики (далее - МЧС ЛНР), которое принимает и обрабатывает сообщения о чрезвычайных ситуациях и осуществляет дальнейшие меры по оперативному реагированию на них;

пожарная автоматика (далее - ПА) – совокупность технических средств для выявления признаков горения, оповещения об их возникновении, локализации или ликвидации пожара без вмешательства человека;

проектная организация – субъект хозяйствования, который осуществляет работы по проектированию пожарной автоматики и/или систем передачи тревожных сообщений;

пультовая организация – субъект хозяйствования, который осуществляет наблюдение за пожарной автоматикой объектов;

сигнал пожарной тревоги – инициированная автоматическим устройством тревога о пожаре, сигнал о которой подается в звуковой и визуальной форме;

наблюдение за пожарной автоматикой объектов (пожарное наблюдение) – совокупность организационных и технических мероприятий, предназначенных для обеспечения удаленного круглосуточного наблюдения за состоянием пожарной автоматики объектов, осуществляющегося путем приема, обработки, передачи тревожных сообщений и сигналов о неисправности от пожарной автоматики объектов, которые наблюдаются, и реагирования на них;

сигнал о неисправности - сигнал, который указывает на то, что в системе пожарной автоматики обнаружена неисправность;

система передачи тревожных сообщений - аппаратно-программные средства коммуникации, которые используются для передачи информации о состоянии одной или более систем пожарной автоматики одного или более центров приема тревожных сообщений;

система централизованного пожарного наблюдения (далее – СЦПН) – единая система государственного уровня, включающая в себя комплекс технических и программных средств, предназначенных для регистрации и

хранения информации об объектах наблюдения, приема сигналов пожарной тревоги, обработки и передачи их в ОДС ЦУКС;

точка доступа – аппаратура приема тревожных сообщений, которая расположена в ОДС ЦУКС и обеспечивает соединение с помощью системы передачи тревожных сообщений центров приема тревожных сообщений пультовой организации с ОДС ЦУКС;

автоматизированный режим – режим передачи сигнала пожарной тревоги от ПА объекта наблюдения в ОДС ЦУКС после подтверждения в регламентированный промежуток времени диспетчером (оператором) ЦПТС информации о возникновении пожара;

регламентированный промежуток времени – время, которое определяется согласно пункту В.8 приложения В к ДСТУ-СЕН/TS 54-14:2009 «Системы пожарной сигнализации и оповещения. Часть 14. Наставления по созданию, проектированию, монтажу, приемке в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания (СЕН/TS 54-14:2004, IDT)»;

тревожные сообщения – сигналы, которые содержат информацию об опасности пожара одной или более подключенных систем пожарной автоматики;

оборудование индикации (пульт пожарного наблюдения) – оборудование, размещенное в центре приема тревожных сообщений, которое оповещает о состоянии систем пожарной автоматики в соответствии с видом поступивших сообщений;

центр приема тревожных сообщений – удаленный центр с круглосуточно работающим обслуживающим персоналом, куда поступает информация о состоянии одной или нескольких систем пожарной автоматики;

центр наблюдения МЧС ЛНР (далее – ЦН МЧС ЛНР) – определенное МЧС ЛНР учреждение (предприятие), которое принадлежит сфере управления МЧС ЛНР, организует и обеспечивает работу СЦПН, осуществляет ведение единой базы объектов наблюдения МЧС ЛНР.

ложное срабатывание пожарной автоматики – формирование техническими средствами пожарной автоматики, вызванное сбоями (отказами) аппаратуры или другими событиями, тревожного сообщения, а также передача его в ОДС ЦУКС при отсутствии явных признаков пожара.

3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕНТРА ПРИЕМА ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПОЖАРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

3.1. Пультовая организация подключает ЦПТС к точке доступа ЦН МЧС ЛНР и регистрирует его в ЕБД.

3.2. Порядок взаимоотношений и ответственность сторон за своевременную передачу тревожных сообщений и оперативное реагирование на них, за ложное срабатывание пожарной автоматики определяются договорами:

между субъектом хозяйствования - заказчиком работ и субъектом хозяйствования, который осуществляет наблюдение за пожарной автоматикой объектов;

между субъектом хозяйствования, который осуществляет наблюдение за пожарной автоматикой объектов, и центром наблюдения МЧС ЛНР.

3.3. Для подключения ЦПТС к точке доступа и регистрации в ЕБД пультовая организация заполняет карточку пульта (приложение №1) и подает ее в бумажном виде в ЦН МЧС ЛНР.

3.4. ЦН МЧС ЛНР в течение трех рабочих дней проверяет правильность заполнения карточки пульта (согласно бумажным экземплярам). В случае выявления ошибок заполнения карточки, в ЦПТС направляется информация с указанием замечаний, после устранения которых карточка пульта подается повторно. При отсутствии ошибок ЦН МЧС ЛНР осуществляет регистрацию ЦПТС пультовой организации в ЕБД с присвоением номера ЦПТС.

3.5. ЦН МЧС ЛНР после регистрации ЦПТС предоставляет пультовой организации технические параметры подключения пульта пожарного наблюдения к точке доступа.

3.6. Пультовая организация после подключения ЦПТС к точкам доступа осуществляет тестирование передачи сигналов. Время передачи сигнала должно соответствовать требованиям таблицы 2 ДСТУ ргЕН 50136-1-1:2004 "Системы тревожной сигнализации. Системы передачи тревожных сообщений и оборудование. Часть 1-1. Общие требования к системам передачи тревожных сообщений (ргЕН 50136-1-1996, IDT)". Если в процессе тестирования были выявлены недостатки, связанные с задержкой передачи сигнала, тестирование может быть завершенным только после получения трех периодических успешных тестовых сигналов. После чего в ЕБД делается отметка (с указанием даты и времени).

3.7. После тестирования и регистрации ЦН МЧС ЛНР выдает удостоверение о регистрации ЦПТС пультовой организации в единой базе данных объектов наблюдения МЧС ЛНР (приложение №2).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПРИЕМА ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ

4.1. После подключения объекта контроля к системе централизованного пожарного наблюдения ЦПТС осуществляет круглосуточное наблюдение за пожарной автоматикой объекта.

4.2. Пульт пожарного наблюдения должен иметь внешний интерфейс для подключения и передачи сигналов пожарной тревоги в заданном виде.

4.3. В случае возникновения неисправности максимальное время приведения СПТС в работоспособное состояние не должно превышать 12 часов.

4.4. В ЦПТС ведется служебная документация:
утвержденный перечень лиц, которые имеют доступ в операционный зал ЦПТС;

журнал учета объектов наблюдения (указываются наименование и местонахождение объекта, номера телефонов ответственных, которым необходимо сообщать о всех событиях и срабатываниях ПА, номер карты объекта, номер соответствующего договора) – в электронном виде;

журнал дежурств (указываются фамилии, имена, отчества оператора и инженера-программиста ЦПТС, которые заступили на дежурство, их личные подписи о приемке дежурства, дата дежурства, отметка о работоспособности пульта пожарного наблюдения) – в бумажном виде;

журнал учета объектов, временно снятых с наблюдения (указываются дата, наименование объектов контроля и их местонахождение, причины снятия, дата повторной постановки на пожарное наблюдение) – в бумажном виде;

журнал учета объектов, с которых поступили сигналы пожарной тревоги (указываются дата, наименование объектов наблюдения и их местонахождение, фамилии, имена, отчества лиц, которым сообщено о вызове, и время сообщения) – в бумажном виде;

журнал учета объектов, от которых поступили сигналы о неисправности (указываются дата, наименование объектов и их местонахождение, фамилии, имена, отчества лиц, которым сообщено о вызове, и время сообщения) – в электронном виде;

журнал учета объектов, которые сняты с наблюдения (указываются дата и причина снятия, наименование организаций, которые уведомлены о снятии объекта с наблюдения, и дата уведомления) – в бумажном виде;

карточка пульта и карточки объектов, за которыми осуществляется пожарное наблюдение – в электронном и бумажном видах;

инструкция дежурного персонала по наблюдению за пожарной автоматикой объектов – в бумажном виде;

инструкция по пожарной безопасности и охране труда – в бумажном виде.

4.5. Бумажные журналы заводятся на каждый календарный год. Страницы должны быть пронумерованы, прошиты, заверены печатью субъекта хозяйствования и ЦН МЧС ЛНР.

4.6. Пультовая организация на ЦПТС обеспечивает хранение такой документации:

журналы учета объектов наблюдения - в течение всего срока наблюдения и год после снятия объекта с пожарного наблюдения;

журналы дежурств – в течение одного года после окончания;

журналы учета объектов, временно снятых с наблюдения; объектов, от которых поступили сигналы пожарной тревоги, и объектов, которые сняты с наблюдения, - в течение двух лет со дня последнего внесенного события;

журналы учета объектов, от которых поступили сигналы о неисправности, - в течение двух лет со дня последнего внесенного события;

карточки пульта и объектов, за которыми осуществляется пожарное наблюдение, - в течение всего срока наблюдения и год после снятия объекта с пожарного наблюдения.

4.7. В случае изменения данных, указанных в карточке пульта и карточках объектов наблюдения, пультовая организация в течение десяти дней с момента их возникновения вносит эти изменения в ЕБД (с указанием даты и времени внесения изменений).

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ

5.1. Подключение СПТС осуществляют в соответствии с проектом и требованиями технической документации предприятий-производителей на оборудование, которое применяется.

5.2. К СПТС может подключаться как вновь смонтированная ПА, так и смонтированная раньше. Ранее смонтированная ПА должна быть исправна и соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов.

5.3. После окончания работ по монтажу ПА монтажная организация сообщает пульту о готовности объекта для подключения к системе централизованного пожарного наблюдения.

5.4. Пульту организация после получения уведомления о готовности объекта к подключению на пожарное наблюдение составляет карточку объекта (приложение №3), которая утверждается заказчиком работ. Карточка составляется в бумажном виде в трех экземплярах, которые заверяются печатями пульту организации и заказчика работ, и в электронном виде.

5.5. Если подключение СПТС осуществляется на объекте, где ПА уже эксплуатируется, монтажная организация вместе с пульту проводят обследование ПА и составляют акт об обнаруженных дефектах (приложение №4). В случае если ПА находится в нерабочем состоянии, подключение СПТС выполняется после восстановления ее работоспособности.

5.6. Пульту организация проводит регистрацию карточки объекта в электронной базе данных ЦПТС с присвоением номера карты объекта, который состоит из номера ЦПТС и номера объекта (четыре символа). Номером объекта является порядковый номер, который присваивается ЦПТС согласно внутреннему учету объектов наблюдения.

После регистрации карточки объекта пульту организация осуществляет подключение объекта ПА к ЦПТС.

В течение двух рабочих дней с момента подключения объекта монтажная организация вместе с пульту на участке „объект наблюдения – ЦПТС пульту организации” осуществляют тестирование передачи тревожных сообщений.

5.7. После завершения тестирования прохождения сигналов пульту организация направляет карточку объекта на регистрацию в единую базу данных объектов наблюдения МЧС ЛНР.

5.8. Пульту организация в течение трех рабочих дней после представления в ЦН МЧС ЛНР карточки объекта вместе с монтажной осуществляют тестирование передачи сигнала пожарной тревоги от объекта наблюдения до ЦПТС ОДС ЦУКС. Во время тестирования ответственным работником ЦН МЧС ЛНР проверяются полнота и правильность заполнения данных карточки объекта (согласно бумажных экземпляров) и время прохождения сигнала. В случае выявления ошибок заполнения карточки объекта или превышения нормативного времени прохождения сигнала работник ЦН

МЧС ЛНР отправляет сообщение в соответствующий ЦПТС с указанием замечаний. После исправления ошибок тестирование продолжается.

5.9. Максимальное время задержки передачи сигнала не должно превышать для СПТС типа 1 – 20 секунд, для СПТС типа 2 - 60 секунд.

5.10. Тестирование считается завершенным, если данные электронной карточки объекта полностью соответствуют бумажным экземплярам и время передачи сигнала не превышает нормативное. Если в процессе тестирования были выявлены неполадки, связанные с задержкой передачи сигнала, тестирование может быть завершенным исключительно после получения трех периодических успешных тестовых сигналов. После завершения тестирования работник ЦН МЧС ЛНР отмечает в ЕБД, что тест успешно завершен (с указанием даты и времени включения объекта в ЕБД).

По результатам тестирования уполномоченное лицо ЦН МЧС ЛНР делает отметку в трех бумажных экземплярах карточек объектов о включении объекта в ЕБД.

5.11. В течение двух рабочих дней после завершения тестирования ЦН МЧС ЛНР возвращает два экземпляра карточки объекта пульту организации. Один экземпляр карточки объекта пульту организации предоставляет заказчику и извещает его о готовности работ к сдаче.

5.12. Карточка объекта хранится у каждого из участников (заказчик работ, пульту организации, ЦН МЧС ЛНР) в течение всего срока наблюдения и один год после снятия объекта с пожарного наблюдения.

5.13. Пульту организации устанавливает на объекте в месте, предусмотренном проектом, табличку (приложение № 5).

6. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ

6.1. При срабатывании ПА объекта пожарный приемно-контрольный прибор (далее – ППКП) формирует сигнал пожарной тревоги и направляет его к устройствам передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности, которые по определенному каналу связи передают его к оборудованию пульта пожарного наблюдения.

6.2. При поступлении тревожного сообщения информация о пожаре отображается на пульте пожарного наблюдения ЦПТС, а сигнал пожарной тревоги в автоматическом режиме передается в ЦН МЧС ЛНР. После получения сигнала пожарной тревоги ЦН МЧС ЛНР направляет в электронном виде в ЦПТС подтверждение (квитанцию) о приеме сигнала пожарной тревоги с указанием даты и времени его поступления.

В случае превышения регламентированного промежутка времени ЦН МЧС ЛНР автоматически передает сигнал пожарной тревоги в ОДС ЦУКС.

6.3. Сигнал пожарной тревоги в ЦН МЧС ЛНР должен передаваться в протоколе и формате передачи данных, указанных в технических условиях на подключение ЦПТС.

6.4. При поступлении сигнала пожарной тревоги пультовая организация срочно извещает заказчика работ, а ОДС ЦУКС обеспечивает оперативное реагирование пожарно-спасательных подразделений.

6.5. После ликвидации пожара ОДС ЦУКС оповещает об этом пультовую организацию, которая в свою очередь временно (полностью или частично) снимает объект с пожарного наблюдения, о чем оповещает заказчика работ и обслуживающую организацию. О временном снятии объекта с пожарного наблюдения пультовая организация направляет сообщение в ЕБД.

6.6. После возобновления работоспособности ПА заказчик работ оповещает об этом в пультовую организацию, которая осуществляет постановку объекта на пожарное наблюдение.

6.7. Если подразделением пожарной охраны установлен факт ложного вызова по ложному срабатыванию пожарной автоматики, начальником дежурного караула составляется и вручается заказчику работ уведомление (приложение №6). В этом случае заказчиком работ в течение трех рабочих дней создается рабочая группа в составе представителя заказчика, ЦПТС и обслуживающей организации, которая устанавливает причину ложного срабатывания, о чем составляется акт о факте ложного срабатывания пожарной автоматики (приложение №7).

6.8. Возмещение расходов, связанных с ложными выездами пожарно-спасательных подразделений по сигналам о пожаре, поступающим от ЦПТС в ОДС ЦУКС, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ

7.1. В ЦПТС пультовой организации должны поступать сигналы о неисправности ПА объекта и о неисправности СПТС.

7.2. В случае возникновения неисправности СПТС восстанавливает свою работоспособность в срок, который не превышает 15 минут. Если СПТС находится в неисправном состоянии более 15 минут, пультовая организация временно снимает объект с пожарного наблюдения, информирует об этом заказчика работ и обеспечивает проведение силами технического персонала ремонтно-восстановительных работ. В этом случае работоспособность СПТС должна быть восстановлена в течение 12 часов.

7.3. При возникновении неисправности ПА объекта ЦПТС извещает об этом заказчика работ и обслуживающую организацию.

7.4. Обслуживающая организация обеспечивает прибытие ремонтного персонала на объект наблюдения и устраняет неисправности ПА. Время прибытия ремонтной группы с момента вызова не должно превышать 12 часов для городов и 24 часа для других населенных пунктов.

7.5. Ремонтный персонал после прибытия на объект осуществляет ремонтно-восстановительные работы ПА. После возобновления работоспособности ПА обслуживающая организация оповещает об этом пультовую, которая в свою очередь осуществляет постановку объекта на пожарное наблюдение и оповещает заказчика работ. Информацию о временном снятии и постановке объекта на

пожарное наблюдение ЦПТС срочно направляет в заданном виде в ЕБД с указанием причины неисправности, даты и времени снятия (постановки) объекта.

7.6. На период проведения ремонтных работ ПА объект временно снимается с пожарного наблюдения (полностью или частично). Если в течение 30 дней заказчиком работ не приняты меры по возобновлению работоспособности ПА объекта, обслуживающая организация извещает об этом пультовую, которая в свою очередь письменно уведомляет местный орган государственного пожарного надзора.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ

8.1. Заказчик работ обеспечивает содержание СПТС в работоспособном состоянии в течение срока ее эксплуатации.

8.2. Если устройство передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности интегрировано в ППКП, его техническое обслуживание осуществляет тот субъект хозяйствования, который обслуживает ПА этого объекта. В этом случае обслуживающая организация обеспечивает восстановление работоспособности данного оборудования в течение 12 часов с момента получения информации от ЦПТС.

8.3. Техническое обслуживание ПА и СПТС начинается с момента принятия их в эксплуатацию. В акте приемки выполненных работ указываются номера и даты договоров по техническому обслуживанию между заказчиком работ и обслуживающей организацией. Работы по техническому обслуживанию осуществляются соответственно утвержденным регламентам работ по техническому обслуживанию и технической документации предприятий-производителей оборудования, которое используется.

8.4. Порядок допуска на объект наблюдения для проведения работ по техническому обслуживанию и оперативному устранению неисправностей ПА и СПТС определяется заказчиком работ совместно с пультовой и обслуживающей организациями.

8.5. Обслуживающая организация перед началом проведения на объекте наблюдения работ по техническому обслуживанию (ремонту) ПА оповещает пультовую организацию. Пультовая организация в случае необходимости (по инициативе обслуживающей организации) на время технического обслуживания временно снимает объект с пожарного наблюдения, о чем уведомляется заказчик работ. После окончания работ обслуживающая организация информирует пультовую, которая в свою очередь ставит объект на пожарное наблюдение и уведомляет заказчика работ.

8.6. Обслуживающая организация (в случае возникновения оснований для прекращения технического обслуживания ПА на объекте наблюдения) не позднее пяти рабочих дней до его прекращения письменно оповещает об этом пультовую организацию.

8.7. Пультовая организация (в случае поступления уведомления о прекращении технического обслуживания ПА) не позднее пяти рабочих дней письменно информирует заказчика о возможности отключения объекта от системы пожарного наблюдения. Если в течение 30 календарных дней с момента уведомления не восстановлено техническое обслуживание ПА, пультовая организация временно снимает объект с пожарного наблюдения, о чем уведомляет заказчика работ и местный орган государственного пожарного надзора.

8.8. В случае прекращения действия договора между заказчиком работ и пультовой организацией по проведению работ по наблюдению за пожарной автоматикой объекта, пультовая организация снимает объект с пожарного наблюдения, о чем письменно уведомляет обслуживающую организацию, местный орган государственного пожарного надзора, а также направляет в определенном виде сообщение в ЕБД.

8.9. Заказчик для обеспечения надежной эксплуатации СПТС назначает ответственное лицо из числа инженерно-технического персонала, которое отвечает:

- за проведение ежедневного осмотра ПА и устройств передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности;

- сохранение проектной документации на монтаж ПА, журналов регистрации технического обслуживания ПА, СПТС и актов приемки их в эксплуатацию;

- информирование ЦПТС в случае визуального обнаружения неисправности ПА и (или) СПТС.

Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Е. Березин

Приложение №1
к Правилам по пожарному
наблюдению Луганской
Народной Республики

КАРТОЧКА ПУЛЬТА
от " ____ " ____ 20__ года № ____

Наименование субъекта хозяйствования или фамилия, имя, отчество
физического лица - предпринимателя _____

Местонахождение (место жительства) _____

основной государственный регистрационный номер ЕГРЮЛ или
регистрационный номер учетной карточки плательщика
налогов _____

Фамилии, имена, отчества работников предприятия, которым предоставлено
право доступа к единой базе данных: _____

Виды каналов связи, используемых для подключения к точке доступа:

основной _____;

резервный _____

Должности, фамилии, имена, отчества лиц, которым необходимо предоставить
коды доступа к единой базе данных

Руководитель _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о регистрации ЦПТС пультовой организации в единой базе данных объектов
наблюдения МЧС ЛНР
от " ____ " ____ 20__ года № ____

Регистрационный номер пульта пожарного наблюдения _____
(код пульта)

Наименование субъекта хозяйствования или фамилия, имя, отчество
физического лица – предпринимателя _____

Местонахождение (место жительства) _____

основной государственный регистрационный номер ЕГРЮЛ или
регистрационный номер учетной карточки плательщика
налогов _____

Местонахождение пульта пожарного наблюдения _____

Пульт пожарного наблюдения подключен _____ и _____ каналами
(основной) (резервный)
связи к точке доступа центра наблюдения МЧС ЛНР.

Руководитель _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Примечания:

1. Любая копия этого удостоверения является недействительной.
2. К этому удостоверению прилагаются коды доступа к единой базе данных объектов наблюдения МЧС ЛНР.

Приложение №3
к Правилам по пожарному
наблюдению Луганской
Народной Республики

УТВЕРЖДАЮ

(заказчик)

М.П.

КАРТОЧКА ОБЪЕКТА № _____ _____ _____ _____
(код пульта) (порядковый номер объекта)

1. Наименование пульта пожарного наблюдения _____ _____ _____ _____
(код пульта)

2. Наименование объекта наблюдения

3. Местонахождение объекта наблюдения

4. Географические координаты: долгота ___ ___ ___ ___
(данные gps)

широта_________\
(данные gps: градусы, минуты, секунды)

5. Фамилии, имена, отчества и номера телефонов руководителей и/или лиц объекта контроля, которые согласно договору оповещаются в случае пожара

(Ф.И.О.) (номер домашнего телефона) (номер мобильного телефона)

7. Название приемно-контрольного прибора системы пожарной автоматики объекта наблюдения

8. Тип подключения к системе централизованного пожарного наблюдения

9. Наименование и основной государственный регистрационный номер ЕГРЮЛ или регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов обслуживающей организации, которая осуществляет техническое обслуживание системы

№ п/п					
наименование системы					
(указывается тип системы)	(название субъекта хозяйствования)				

Продолжение приложения №3
к Правилам по пожарному
наблюдению Луганской
Народной Республики

10. Срок действия договора с заказчиком и исполнителем работ по наблюдению за пожарной автоматикой объектов

с _____ по _____

11. Текстовое описание объекта наблюдения и характеристики здания _____

(описание конструктивных элементов здания, степени огнестойкости, систем электропитания, газоснабжения и др.)

12. Номер телефона территориального узла районных электрических сетей для отключения объекта от электрической сети в случае пожара

(название РЭС) (местонахождение) (контактный телефон)

Исполнитель: _____
(инициалы, фамилия лица, составившего карточку)

Приложение №4
к Правилам по пожарному
наблюдению Луганской
Народной Республики

Акт
о выявленных дефектах _____
(указывается тип пожарной автоматики)

г. _____ «___» _____ года

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии _____,

(должности, ФИО представителей)

составили настоящий акт о том, что во время технического осмотра
системы _____,

(тип пожарной автоматики)

которая смонтирована _____
(наименование субъекта хозяйствования или фамилия, имя, отчество физического лица -
предпринимателя)

_____ (дата сдачи в эксплуатацию, № акта)

по проекту, выполненному _____,

(наименование субъекта хозяйствования или фамилия, имя, отчество физического
лица – предпринимателя, номер и дата выпуска проекта, номер экспертного заключения)

установлено _____
(подробная характеристика технического состояния системы и/или перечень выявленных
недостатков)

Вывод комиссии: _____

(приводится один из выводов: а) пожарная автоматика не пригодна к использованию и требует
замены;

б) провести ремонт пожарной автоматики; в) продолжить эксплуатацию пожарной автоматики
с подключением ее к системе пожарного наблюдения).

Члены комиссии:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Образец таблички

ОБЪЕКТ
ПОДКЛЮЧЕН К СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПОЖАРНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ

Фирменный знак (логотип) субъекта хозяйствования или фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя
(при наличии)

(наименование субъекта хозяйствования и его местонахождение или фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя и его место жительства, контактный телефон)

(основной государственный регистрационный номер ЕГРЮЛ или регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов)

Примечание: 1. Минимальные размеры таблички должны быть 210×148 мм (формат А5).
2. Таблички изготавливаются из бумаги, пластика, металла и других материалов, которые имеют плотную структуру и являются стойкими к воздействию влаги.
3. Нанесение информации выполняется только с одной стороны таблички. Способ нанесения зависит от материала, из которого изготовлена табличка, и должен обеспечивать сохранение нанесенной информации в течение срока эксплуатации установки пожарной автоматики.

Приложение №6
к Правилам по пожарному
наблюдению Луганской
Народной Республики

УВЕДОМЛЕНИЕ №____
о факте ложного вызова аварийно-спасательного подразделения
по сигналу тревоги пожарной автоматики объекта

В ____ час. ____ мин. ____ в ____ поступило уведомление
о ____ (дата) ____ (наименование подразделения)
пожаре ____
(наименование, адрес объекта)

В ____ час. ____ мин. пожарный автомобиль прибыл к месту вызова.
По внешним признакам и результатам проведенной разведки признаков пожара
не обнаружено. Зафиксирован факт ложного вызова аварийно-спасательного
подразделения

Время возвращения в подразделение ____ час. ____ мин. ____
(дата)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » ____ года

АКТ
подтверждения факта ложного срабатывания
пожарной автоматики

1. Наименование (фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя)
и местонахождение объекта наблюдения _____

2. Состав рабочей группы:

Представитель заказчика

(название организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель ЦПТС

(название организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель обслуживающей
организации

(название организации, должность, Ф.И.О.)

3. Дата и время срабатывания пожарной автоматики _____

4. Наименование защищаемых помещений _____

5. Тип пожарной автоматики _____

6. Организация смонтировавшая пожарную автоматику _____

7. Год ввода в эксплуатацию пожарной автоматики _____

8. Договор на техническое обслуживание пожарной автоматики _____

(дата, №)

9. Вероятная причина ложного срабатывания _____

10. Выводы обслуживающей
организации _____

11. Выводы комиссии _____

Представитель заказчика

(подпись)

(И.О. Ф.)

Представитель ЦПТС

(подпись)

(И.О. Ф.)

Представитель обслуживающей
организации

(подпись)

(И.О. Ф.)

Примечания: 1. Этот акт составляется не менее чем в трех экземплярах.

2. После составления акта его копия направляется заказчиком в МЧС ЛНР.

3. По инициативе заказчика в состав комиссии могут привлекаться технические специалисты,
необходимые для оценки работы системы.