



**МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

«16» 08 2016 г.

г. Луганск

№ 268

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
29.09.2016 за № 453/800

**Об утверждении Особых правил и условий осуществления
хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ
противопожарного назначения**

Во исполнение пункта 4 постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 21 марта 2015 г. № 02-04/70/15 «Оспецальном разрешении на некоторые виды деятельности», на основании пункта 5.5 Положения о Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики, утвержденного Указом Главы Луганской Народной Республики от 15.03.2016 № 145/01/03/16,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Особые правила и условия осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения.

2. Считать утратившим силу приказ Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики от 23.04.2015 № 19 «Об утверждении Особых правил и условий осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения», зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 14.05.2015 за № 88/97.

3. Департаменту надзорно-профилактической деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики обеспечить в установленном порядке предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр
генерал-лейтенант службы гражданской защиты

С.С.Иванушкин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства
чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных
бедствий Луганской Народной
Республики
от 16.08.2016 г. № 268

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
29.09.2016 за № 453/800

**Особые правила и условия
осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг и
выполнению работ противопожарного назначения**

1. Общие положения

1.1. Особые правила и условия осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения (далее – Особые правила и условия) разработаны в соответствии с положениями Кодекса гражданской защиты Луганской Народной Республики от 24 июня 2016 года №103-П, постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на некоторые виды деятельности».

1.2. Настоящие Особые правила и условия осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения на территории Луганской Народной Республики устанавливают перечень документов, необходимых для получения специального разрешения по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения (далее – специальное разрешение), организационные, квалификационные, технологические и специальные требования, определяют порядок выдачи,

приостановления, возобновления действия и аннулирования специального разрешения на осуществление хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения на территории Луганской Народной Республики (далее – деятельность противопожарного назначения).

К требованиям Особых правил и условий не могут быть отнесены требования о соблюдении законодательства Луганской Народной Республики в соответствующей сфере деятельности в целом, требования законодательства Луганской Народной Республики, соблюдение которых является обязанностью любого хозяйствующего субъекта, а также требования к объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

1.3. Действие настоящих Особых правил и условий распространяется на всех субъектов хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые осуществляют хозяйственную деятельность по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения на территории Луганской Народной Республики, за исключением исполнительных органов государственной власти.

1.4. В настоящих Особых правилах и условиях термины и определения употребляются в таком значении:

законодательство, нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация, нормативные документы – действующее законодательство, нормативно-техническая документация, нормативные правовые акты, принятые в Луганской Народной Республике, либо применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики;

административное помещение (офис) – нежилое помещение, принадлежащее субъекту хозяйствования на правах собственности или аренды, в котором располагается его руководство (директор, правление и т.п.), имеющее адрес, через который может осуществляться почтовая связь;

исполнитель работ - штатный работник субъекта хозяйствования, который имеет соответствующую квалификацию, подчиненный руководителю работ и непосредственно выполняет виды работ и услуг противопожарного назначения;

деятельность противопожарного назначения - хозяйственная деятельность по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения;

средства противопожарной защиты - технические средства, предназначенные для предотвращения, выявления, локализации и ликвидации пожаров, защиты людей, материальных ценностей и окружающей среды от влияния опасных факторов пожара.

К средствам противопожарной защиты относятся системы пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, противодымной защиты, пожарного наблюдения, первичные средства пожаротушения, устройства для защиты домов и сооружений от разрядов молнии, огнезащита конструкций (материалов, изделий), противопожарные устройства (двери, окна, люки, занавесы (экраны), клапаны с нормированными пределами огнестойкости);

руководитель работ - штатный работник субъекта хозяйствования, который имеет соответствующую квалификацию и опыт работ, и по функциональным обязанностям отвечает за проведение видов работ и услуг противопожарного назначения;

монтаж - комплекс операций по установке, креплению, соединению отдельных составных, узлов и агрегатов, наладке и проверке на работоспособность;

оценка противопожарного состояния объекта - определение соответствия помещений, зданий, сооружений и их территорий, технологических процессов производств и т.п. требованиям действующих нормативных правовых актов по вопросам пожарной безопасности;

проверка (осмотр) устройств молниезащиты - комплекс работ, который проводится с определенной периодичностью и направлен на обеспечение проектных параметров устройств молниезащиты (проверка надежности электрических соединений между токопроводящими частями, отсутствия механических повреждений, коррозионного разрушения, измерение сопротивления растеканию тока заземлителей и проведение мероприятий по восстановлению нормированных параметров);

система противодымной защиты - комплекс технических средств, предназначенный для удаления легких продуктов горения (в частности дыма) из помещений и путей эвакуации, ограничения их распространения, создание избыточного давления воздуха на незадымляемых лестничных клетках, в противопожарных тамбур-шлюзах, лифтовых холлах, шахтах лифтов и других защищаемых объемах зданий и сооружений при пожаре, побудительной системой которой является пожарная автоматика;

специальное обучение - повышение квалификации на базе учебных и научно-исследовательских учреждений Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики (далее - МЧС ЛНР) по учебным планам и программам, утвержденным в установленном порядке, с целью обретения специальных знаний в области оказания услуг и выполнения работ противопожарного назначения;

наблюдение за пожарной автоматикой объектов (пожарное наблюдение) - совокупность организационных и технических мероприятий, предназначенных для обеспечения удаленного круглосуточного контроля состояния пожарной автоматики объектов, который осуществляется путем приема, обработки и передачи тревожных извещений от пожарной автоматики (систем пожаротушения, пожарной сигнализации) объектов, которые наблюдаются;

техническое обслуживание - комплекс организационных и технических мероприятий, связанных с обеспечением работоспособного состояния изделий, систем (установок) путем выполнения работ по тестированию, ремонту и замене составных узлов и агрегатов;

центр наблюдения МЧС ЛНР - структурное подразделение МЧС ЛНР, которое организывает и обеспечивает работу системы централизованного пожарного наблюдения, осуществляет ведение единой базы объектов наблюдения.

2. Порядок выдачи специального разрешения

2.1. Для получения специального разрешения на осуществление хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения субъект хозяйствования лично или через уполномоченный им орган или лицо обращается в МЧС ЛНР с заявлением о выдаче специального разрешения (Приложение №1).

В случае наличия у заявителя филиалов или других обособленных в территориальном отношении подразделений, которые будут выполнять работы и услуги противопожарного назначения на основании полученного специального разрешения, в заявлении предоставляется перечень таких подразделений с указанием их местонахождения и видов работ и услуг, которые планируется ими выполнять. На каждое заявленное подразделение выдается копия специального разрешения, в котором указывается их местонахождение и перечень видов работ и услуг, которые планируется им выполнять.

2.2. Специальное разрешение на проведение работ по монтажу систем пожаротушения или систем противодымной защиты выдается только в комплексе со специальным разрешением на проведение работ по монтажу систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, оборудования передачи тревожных извещений.

2.3. К заявлению о выдаче специального разрешения прилагаются такие документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, физического лица-предпринимателя заверенная подписью руководителя юридического лица или физического лица – предпринимателя и печатью субъекта хозяйствования;

- копия учредительного документа юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйствования;

- копия приказа или другого документа о назначении руководителя субъекта хозяйствования заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйствования;

- копия соответствующего документа о постановке заявителя на налоговый учет заверенная подписью руководителя юридического лица или физического лица – предпринимателя и печатью субъекта хозяйствования;

- документ, подтверждающий внесение платы за выдачу специального разрешения;

- сведения о наличии материально-технической базы, необходимой для проведения заявленного вида хозяйственной деятельности, подписанные заявителем – субъектом хозяйствования (Приложение №2);

- сведения о наличии специалистов, необходимых для проведения заявленного вида хозяйственной деятельности, подписанные заявителем – субъектом хозяйствования (Приложение №3);

- сведения о государственной поверке оборудования, аппаратов, приборов, инструментов, необходимых для выполнения субъектом хозяйствования заявленной деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью субъекта хозяйствования;

копии документов, подтверждающих трудовые отношения между субъектами хозяйствования и специалистами (приказ о приёме, трудовой договор, копия трудовой книжки);

копия внутренней инструкции относительно порядка выполнения конкретного вида работ, указанных в пункте 4.1 раздела 4 настоящих Особых правил и условий, утвержденную приказом руководителя субъекта хозяйствования и заверенную им;

копии документов, которые подтверждают право собственности субъекта хозяйствования или аренды им оборудования и на использование каждого из указанных в заявлении объектов, заверенные подписью руководителя и печатью субъекта хозяйствования;

копии документов, которые подтверждают образовательный и квалификационный уровень специалистов, необходимый для осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности согласно настоящих Особых правил и условий, заверенные подписью руководителя и печатью субъекта хозяйствования;

опись документов, которые прилагаются к заявлению на получение специального разрешения.

2.4. Для проведения работ и услуг, определенных в пунктах 4.1.15-4.1.17 раздела 4 настоящих Особых правил и условий, дополнительно прилагаются заверенные в установленном порядке копии методик проведения испытаний (в случае отсутствия стандартизированных) и акта обследования метрологического обеспечения работ

2.5. Заявление о выдаче специального разрешения вместе со всеми документами, которые подаются для получения специального разрешения и описью поданных документов должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью и подписью руководителя субъекта хозяйствования и подаваться в скоросшивателе. Опись представленных документов должна содержать ссылки на номера страниц согласно сквозной нумерации.

2.6. МЧС ЛНР не вправе требовать от субъекта хозяйствования указывать в заявлении о предоставлении специального разрешения сведения и представлять документы не предусмотренные пунктом 2.3. раздела 2 настоящих Особых правил и условий.

2.7. Оставление заявления без рассмотрения.

Заявление о выдаче специального разрешения остается без рассмотрения, если оно подписано лицом, которое не имеет на это полномочий, предоставлен не полный пакет документов, указанных в пункте 2.3 раздела 2 настоящих Особых правил и условий.

Об оставлении заявления о выдаче специального разрешения без рассмотрения субъект хозяйствования уведомляется МЧС ЛНР в течение пяти рабочих дней с момента принятия такого решения по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления об оставлении заявления о выдаче специального разрешения без рассмотрения.

2.8. После устранения причин, которые были основанием для принятия решения об оставлении заявления о выдаче специального разрешения без рассмотрения, субъект хозяйствования может повторно подать заявление о выдаче специального разрешения.

2.9. Отказ в выдаче специального разрешения.

Основанием для отказа в выдаче специального разрешения на осуществление деятельности противопожарного назначения является:

наличие в заявлении о предоставлении специального разрешения и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;

несоответствие субъекта хозяйствования требованиям Особых правил и условий.

В случае отказа в выдаче специального разрешения субъект хозяйствования не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации предоставленных для получения специального разрешения документов уведомляется МЧС ЛНР по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.

Решение об отказе в выдаче специального разрешения готовится в двух экземплярах.

2.10. В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения субъект хозяйствования может подать новое заявление после устранения причин, которые стали основанием для отказа в выдаче специального разрешения.

Отказ может быть обжалован в административном порядке и (или) в суде в соответствии с законодательством.

2.11. Выдача специального разрешения.

МЧС ЛНР принимает решение о выдаче специального разрешения в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче специального разрешения и документов, которые прилагаются к заявлению.

Основанием для выдачи специального разрешения является соответствие субъекта хозяйствования данным, заявленным им и в поданных для получения специального разрешения документах. Перед выдачей специального разрешения, в пределах сроков, предусмотренных для выдачи специального разрешения, МЧС ЛНР имеет право осуществить проверку по месту осуществления деятельности на соответствие предоставленных субъектом хозяйствования документов и указанных данных.

2.12. Специальное разрешение подписывается руководителем (заместителем руководителя) МЧС ЛНР и удостоверяется печатью.

2.13. Специальное разрешение оформляется в двух экземплярах по форме, приведенной в Приложении № 4 данных Особых правил и условий. Один экземпляр специального разрешения передается субъекту хозяйствования, второй экземпляр – остается в материалах МЧС ЛНР.

2.14. При выдаче, специальное разрешение регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью журнале регистрации специальных разрешений осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения специальных разрешений (Приложение № 5).

2.15. Выдача копии специального разрешения.

В случае наличия у субъекта хозяйствования обособленных подразделений в заявлении отмечается или к заявлению прилагается их перечень с указанием наименования, местонахождения, номеров телефонов, электронной почты.

2.16. Для каждого структурного подразделения, которое будет осуществлять деятельность на основании полученного специального разрешения, субъект хозяйствования должен подать в МЧС ЛНР заявление о выдаче копии специального разрешения (Приложение № 6) с указанием адреса каждого структурного подразделения и документы предусмотренные пунктом 2.3 раздела 2 настоящих Особых правил и условий, которые должны соответствовать каждому структурному подразделению отдельно. Количество копий специального разрешения регистрируется в журнале учета специальных разрешений.

2.17. В случае создания субъектом хозяйствования нового структурного подразделения, которое будет осуществлять определенный вид хозяйственной деятельности, согласно полученного специального разрешения, субъект хозяйствования должен подать в МЧС ЛНР заявление о выдаче копии специального разрешения и документы предусмотренные пунктом 2.3 раздела 2 настоящих Особых правил и условий, которые должны соответствовать каждому структурному подразделению отдельно. Количество копий специального разрешения регистрируется в журнале учета специальных разрешений.

2.18. Субъект хозяйствования не может передавать специальное разрешение или его копию другому субъекту хозяйствования.

3. Переоформление, выдача дубликата, приостановление действия, возобновление, аннулирование специального разрешения

3.1. Основаниями для переоформления специального разрешения являются:

изменение наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества физического лица - предпринимателя;

изменение местонахождения юридического лица или местожительства физического лица - предпринимателя;

изменение местонахождения филиалов или других обособленных в территориальном отношении подразделений, которые будут выполнять работы и услуги противопожарного назначения;

изменения, связанные с проведением заявителем хозяйственной деятельности противопожарного назначения (расширение или уменьшение перечня видов работ).

3.2. В случае возникновения оснований для переоформления специального разрешения субъект хозяйствования обязан не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их возникновения подать заявление о переоформлении специального разрешения (Приложение № 7) и соответствующими документами, заверенными подписью руководителя и печатью юридического лица, для физических лиц-предпринимателей – личной подписью, которые подтверждают указанные изменения специального разрешения и документом подтверждающим оплату за переоформление специального разрешения.

3.3. Субъект хозяйствования, который подал заявление о переоформлении специального разрешения и соответствующие документы, в течение переоформления специального разрешения может осуществлять свою деятельность на основании прежнего специального разрешения.

3.4. МЧС ЛНР выдает специальное разрешение в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления о переоформлении специального разрешения.

3.5. В случае не предоставления заявления о переоформлении специального разрешения, выданное ранее специальное разрешение теряет свою силу.

3.6 Выдача дубликата специального разрешения.

Дубликат специального разрешения выдается в случае:

утери специального разрешения;

повреждения специального разрешения.

3.7. Дубликат специального разрешения выдается МЧС ЛНР в течение трех рабочих дней после предоставления информации о публикации объявления в средствах массовой информации об утере специального разрешения, заявления о выдаче дубликата специального разрешения и документа, подтверждающего внесение платы за выдачу дубликата специального разрешения.

3.8. В случае повреждения специального разрешения, его копии, субъект хозяйствования обязан обратиться в МЧС ЛНР с заявлением о выдаче дубликата специального разрешения (Приложение № 8), его копий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, предоставив информацию о публикации объявления в средствах массовой информации о повреждении специального разрешения и документ подтверждающий внесение оплаты за выдачу дубликата специального разрешения.

3.9. Дубликат специального разрешения выдается в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления о выдаче дубликата специального разрешения и внесения оплаты за выдачу дубликата специального разрешения. Срок действия дубликата специального разрешения не может превышать срока действия, который был указан в специальном разрешении.

3.10. В случае прекращения деятельности структурного подразделения, субъект хозяйствования обязан в течение пяти рабочих дней с даты прекращения деятельности таким отдельным подразделением, подать письменное уведомление об этом.

3.11. Приостановление действия специального разрешения.

Основаниями для приостановления специального разрешения являются:

заявление субъекта хозяйствования о приостановлении специального разрешения;

несоблюдение владельцем специального разрешения нормативных актов или приостановление деятельности предприятия соответствующим исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики;

отсутствие необходимого количества руководителей или исполнителей работ с соответствующим образованием и квалификацией;

отсутствие необходимой для осуществления хозяйственной деятельности противопожарного назначения материально-технической базы (административных, производственных и складских помещений, оргтехники, оборудования, приспособлений, инструментов и средств измерения) и их несоответствие Особым правилам и условиям;

нарушение требований нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, устанавливающих требования к определенным видам работ противопожарного назначения, повлекшее возникновение пожара;

невыполнение находящимися на техническом обслуживании средствами противопожарной защиты своих функций при пожаре;

при осуществлении внеплановой проверки отсутствие субъекта хозяйствования ни по одному из адресов, указанных в документах, которые подавались им для получения специального разрешения, или в уведомлениях об изменении данных в этих документах;

не назначение субъектом хозяйствования представителя для обеспечения проведения внеплановой проверки субъекта хозяйствования;

уклонение представителя субъекта хозяйствования от проведения внеплановой проверки и (или) отказ в доступе комиссии на свою территорию (здания, сооружения, помещения), в ознакомлении с необходимыми документами и предоставлении их заверенных копий (по требованию МЧС ЛНР).

3.12. Аннулирование специального разрешения.

Основаниями для аннулирования специального разрешения являются:

заявление субъекта хозяйствования об аннулировании специального разрешения;

выявление недостоверных сведений в документах, поданных субъектом хозяйствования для получения специального разрешения;

наличие соответствующего решения суда;

ликвидация юридического лица, смерти физического лица - предпринимателя, прекращения деятельности физического лица-предпринимателя;

повторное нарушение субъектом хозяйствования требований Особых правил и условий;

установление факта передачи специального разрешения или его копии другому юридическому или физическому лицу для осуществления хозяйственной деятельности;

при осуществлении плановой проверки отсутствие субъекта хозяйствования ни по одному из адресов, указанных в документах, которые подавались им для получения специального разрешения, или в уведомлениях об изменении данных в этих документах;

невыполнение Распоряжения об устранении нарушений Особых правил и условий;

отказ субъекта хозяйствования в проведении плановой проверки МЧС ЛНР.

3.13. Решение о приостановлении (Приложение № 9) или аннулировании специального разрешения (Приложение № 10) принимается в течение десяти рабочих дней с даты регистрации акта и подписывается руководителем (заместителем руководителя) МЧС ЛНР.

3.14. В течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения МЧС ЛНР уведомляет об этом владельца специального разрешения по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления субъекту хозяйствования.

3.15. Решение о приостановлении или аннулировании специального разрешения вступает в силу через десять рабочих дней со дня его принятия, кроме решений о приостановлении или аннулировании специальных разрешений, принятых согласно поданному заявлению субъекта хозяйствования и в случае смерти субъекта хозяйствования (индивидуального предпринимателя), которые вступают в силу со дня их принятия.

3.16. После устранения обстоятельств, повлекших приостановление действия специального разрешения, действие специального разрешения может быть возобновлено на основе обращения владельца специального разрешения. Специальное разрешение считается возобновленным после принятия МЧС ЛНР соответствующего решения, о чем в течение трех дней с момента принятия решения оповещается владелец специального разрешения.

3.17. Решение о приостановлении или аннулировании специального разрешения может быть обжаловано в установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики порядке.

4. Работы и услуги противопожарного назначения

4.1. В пределах деятельности противопожарного назначения осуществляются такие виды работ и услуг противопожарного назначения:

4.1.1. Проектирование систем пожаротушения (водяных, пенных, газовых, порошковых, аэрозольных), пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, противодымной защиты, передачи тревожных извещений, устройств молниезащиты, огнезащитной обработки.

4.1.2. Монтаж, техническое обслуживание систем пожаротушения (водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные).

4.1.3. Монтаж систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, устройств передачи тревожных извещений.

4.1.4. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей.

4.1.5. Монтаж, техническое обслуживание систем противодымной защиты.

4.1.6. Наблюдение за пожарной автоматикой объектов.

4.1.7. Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (водяные, водопенные, порошковые, газовые огнетушители, пожарные краны-комплекты).

4.1.8. Монтаж, проверка (осмотр) устройств молниезащиты.

4.1.9. Монтаж ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов), клапанов с нормированным пределом огнестойкости.

4.1.10. Огнезащитная пропитка (глубокая, поверхностная).

4.1.11. Поверхностная огнезащитная обработка (покраска, оштукатуривание, обматывание, облицовка).

4.1.12. Огнезащитное заполнение.

4.1.13. Заделка, ремонт, очистка и обследование (проверка) каминов, печей отопления, дымоходов, работающих на газовом, твердом, жидком видах топлива.

4.1.14. Оценка противопожарного состояния объектов.

4.1.15. Проведение испытаний веществ, материалов на пожарную опасность.

4.1.16. Проведение испытаний строительных конструкций, изделий и оборудования на соответствие требованиям пожарной безопасности.

4.1.17. Проведение испытаний пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного назначения на соответствие установленным требованиям.

5. Общие требования относительно осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения

5.1. Субъект хозяйствования должен иметь на праве собственности или аренды помещение, материально-техническую базу, штатную численность квалифицированных специалистов, определенную настоящими Особыми правилами и условиями, а также базу нормативных правовых актов и нормативно-техническую документацию необходимую для выполнения заявленных видов деятельности.

5.2. Технологическое оборудование, устройства, инструмент и средства измерения должны содержаться в исправном техническом состоянии и своевременно проходить техническое обследование (поверку) в порядке и сроки, определенные их производителями и законодательством Луганской Народной Республики.

5.3. Работы и услуги противопожарного назначения должны выполняться руководителями и исполнителями работ, которые указаны в сведениях о наличии материально-технической базы и специалистов.

Руководители и исполнители работ могут быть указаны одновременно для нескольких видов работ и услуг противопожарного назначения, указанных в п. 4.1 при условии их соответствия требованиям Особых правил и условий для этих работ.

Руководители и исполнители работ в зависимости от видов работ, которые ими выполняются, должны иметь образование соответствующего образовательно-квалификационного уровня и профессионального направления подготовки, которая подтверждается дипломом (свидетельством) государственного образца, своевременно проходить специальное обучение (один раз в три года).

Руководители работ и минимальное количество исполнителей работ определяются Особыми правилами и условиями для каждого вида работ и должны работать у субъекта хозяйствования (заявителя) по основному месту работы.

5.4. При проведении деятельности противопожарного назначения субъект хозяйствования обязан:

соблюдать требования настоящих Особых правил и условий и другие нормативные правовые акты Луганской Народной Республики, которые регулируют данный вид деятельности;

вести учет выполненных работ противопожарного назначения в соответствующих журналах (Приложения № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).

5.5. Субъект хозяйствования должен обеспечить хранение в бумажном или электронном виде документов, которые использовались (составлялись) при выполнении работ противопожарного назначения, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Луганской Народной Республики в сфере архивного дела и делопроизводства.

5.6. Журналы учета выполненных работ противопожарного назначения должны быть пронумерованными, прошнурованными и скрепленными печатью заявителя. Журналы заполняются не позднее следующего дня после окончания работ. Срок хранения журналов составляет 5 лет.

По запросу МЧС ЛНР субъект хозяйствования в десятидневный срок обязан предоставить информацию о выполненных им работах, по форме журналов учета выполненных работ противопожарного назначения в бумажном виде.

5.7. Субъекты хозяйствования обязаны письменно сообщать в орган лицензирования обо всех изменениях данных, указанных в документах, которые прилагались к заявлению о выдаче специального разрешения, не позднее 15 рабочих дней после возникновения таких изменений вместе с документами или их заверенными в установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики порядке копиями, которые подтверждают указанные изменения.

6. Требования относительно проведения работ по проектированию систем пожаротушения (водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные), пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, противодымной защиты, передачи тревожных извещений, устройств молниезащиты, огнезащитной обработки

6.1. Квалификационные требования.

Руководитель работ является руководителем проекта (главным инженером проекта) и должен иметь полное высшее образование по направлению подготовки "строительство и архитектура", "инженерия" или "гражданская безопасность" и стаж работы по данному виду деятельности не менее трех лет.

Исполнители работ должны иметь базовое или полное высшее образование и соответствующую квалификацию:

для проектирования систем водяного, пенного, газового пожаротушения:

по направлению подготовки "электротехника и электромеханика", "электроника", "радиотехника", "радиоэлектронные аппараты и связь";

по направлению подготовки "водоснабжение и водоотведение", "пожарная безопасность";

для проектирования систем порошкового, аэрозольного пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, передачи тревожных извещений, устройств молниезащиты:

по направлению подготовки "электротехника и электромеханика", "электроника", "радиотехника", "радиоэлектронные аппараты и связь", "пожарная безопасность";

для проектирования систем противодымной защиты:

по направлению подготовки "электротехника и электромеханика", "электроника", "радиотехника", "радиоэлектронные аппараты и связь", "пожарная безопасность";

по специальности "теплогазоснабжение и вентиляция", "пожарная безопасность";

для проектирования огнезащитной обработки:

по направлению подготовки "строительство и архитектура", "пожарная безопасность".

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение по проектированию средств противопожарной защиты.

6.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

административное помещение (офис);

организационную технику: компьютер, принтер, копировальный аппарат.

6.3. Требования относительно качества работ.

Проектная документация должна отвечать требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов в области проектирования, что подтверждается соответствующей записью руководителя проекта (главным инженером проекта) в материалах проекта, и пройти экспертизу на соответствие требованиям пожарной безопасности в органах государственного пожарного надзора.

7. Требования относительно проведения работ по монтажу, техническому обслуживанию систем пожаротушения (водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные)

7.1. Квалификационные требования.

Руководитель работ должен иметь: базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность"; стаж работы по данному виду деятельности или в подразделениях МЧС ЛНР (по специальности "пожарная безопасность") не менее трех лет.

Исполнители работ должны иметь профессионально-техническое образование по таким профессиям и разрядам:

для водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения: электросварщика ручного сваривания (газосварщика) не ниже 5-го разряда;

монтажника санитарно-технического оборудования (монтажника санитарно-технических систем и оборудования) не ниже 4-го разряда;

электромонтера (охранно-пожарной сигнализации, по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи), монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов не ниже 3-го разряда;

наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчика контрольно измерительных приборов (далее - КИП) и автоматики) не ниже 5-го разряда;

для аэрозольного пожаротушения: электромонтера (охранно-пожарной сигнализации, по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи), монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов не ниже 3-го разряда;

наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управление (наладчика КИП и автоматики) не ниже 5-го разряда.

Количество исполнителей работ должно быть не меньше четырех. Для систем аэрозольного пожаротушения допускается уменьшать количество исполнителей работ до двух.

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение по монтажу, техническому обслуживанию систем пожаротушения.

7.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

административное помещение (офис), складское помещение;

приборы измерения силы электрического тока, напряжения, сопротивления, параметров заземления в электросетях систем (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер и т.п.);

оборудование для проведения гидро - и пневмоиспытаний на прочность и герметичность элементов систем пожаротушения (кроме систем аэрозольного пожаротушения);

промышленные весы для контроля количества огнетушащего вещества (для систем газового и порошкового пожаротушения);

устройство для проверки на работоспособность систем пожарной автоматики (имитатор тепла и дыма);

электро - или газосварочное оборудование (кроме систем аэрозольного пожаротушения).

7.3. Требования относительно качества работ.

Работы по монтажу систем пожаротушения должны осуществляться согласно утвержденной проектной документации, которая прошла экспертизу на соответствие требованиям пожарной безопасности в органах государственного пожарного надзора.

О начале монтажных работ необходимо уведомить (письменно или телефонограммой) органы государственного пожарного надзора.

Монтаж системы пожаротушения осуществляется в комплексе с монтажом систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также оборудования передачи тревожных извещений.

Смонтированные системы пожаротушения принимаются к эксплуатации в порядке, определенном ДБН В.2.5-56:2010 "Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты" (применяемый на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики).

Субъект хозяйствования, который осуществляет техническое обслуживание систем пожаротушения, должен:

обеспечить работоспособность систем;

для каждой системы разработать эксплуатационную и техническую документацию по техническому обслуживанию, перечень и порядок которой определен ДБН В.2.5-56:2010 "Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты" (применяемый на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики), с учетом требований технической документации их изготовителей;

своевременно выполнять работы по техническому обслуживанию систем;

работы по техническому обслуживанию (ремонту) систем проводить лишь при условии временного их снятия с пожарного наблюдения (для чего своевременно оповещать субъекта, который осуществляет наблюдение за этими системами, о начале и окончании работ);

в случае окончания или разрыва договора на техническое обслуживание систем на протяжении трех рабочих дней сообщить об этом (письменно или телефонограммой) субъекту, который осуществляет наблюдение за этими системами;

в случае поступления извещений о пожаре или неисправности системы обеспечить своевременное прибытие обслуживающего персонала на объект для установления причины срабатывания и устранения неисправностей (срок прибытия не должен превышать 24 часа);

в случае поступления извещений о неисправности оборудования передачи тревожных извещений, которое интегрировано в пожарный приемно-

контрольный прибор (далее – ППКП) пожарной автоматики, которая обслуживается, обеспечить прибытие в течение 12 часов обслуживающего персонала на объект и восстановление его работоспособности.

Системы пожаротушения, которые уже эксплуатируются, принимаются на техническое обслуживание после проверки их на работоспособность, о чем составляется соответствующий акт.

Порядок взаимоотношений и ответственность сторон за своевременное и качественное выполнение работ по техническому обслуживанию систем и оперативный выезд технического персонала определяются договорами между субъектами хозяйствования - заказчиками работ и предприятиями, которые осуществляют техническое обслуживание.

8. Требования относительно проведения работ по монтажу систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, устройств передачи тревожных извещений

8.1. Квалификационные требования.

Руководитель работ должен иметь: базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность"; стаж работы по данному виду деятельности или в подразделениях МЧС ЛНР (по специальности "пожарная безопасность") не менее трех лет.

Исполнители работ должны иметь профессионально-техническое образование:

электромонтера (охранно-пожарной сигнализации, по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи), монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов не ниже 3-го разряда;

наладчика приборов аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирование и управление (наладчика КИП и автоматики) не ниже 5-го разряда.

Количество исполнителей работ должно быть не меньше двух.

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение по монтажу пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, оборудования передачи тревожных извещений.

8.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

административное помещение (офис);

складское помещение;

приборы измерения силы электрического тока, сопротивления, напряжения, защитного заземления (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер и т.п.);

устройство для проверки на работоспособность систем пожарной автоматики (имитатор тепла и дыма).

8.3. Требования относительно качества работ.

Работы по монтажу систем должны осуществляться согласно утвержденной проектной документации, которая прошла экспертизу на соответствие требованиям пожарной безопасности в органах государственного пожарного надзора.

О начале монтажных работ необходимо уведомить (письменно или телефонограммой) орган государственного пожарного надзора.

Монтаж системы пожарной сигнализации осуществляется в комплексе с монтажом систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также оборудования передачи тревожных извещений.

Монтаж систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также передача тревожных извещений на объектах, где система пожарной сигнализации уже установлена, осуществляются после проверки её на работоспособность. В случае если система пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии, монтаж других систем выполняется только после возобновления её работоспособности.

Устройств передачи тревожных извещений, которое монтируется, должно соответствовать требованиям ДСТУ EN 54-21:2009 "Системы пожарной сигнализации. Часть 21. Приборы передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности" (применяемый на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики) и иметь сертификат.

Смонтированные системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, устройств передачи тревожных извещений принимаются в эксплуатацию в порядке, определенном ДБН В.2.5-56:2010 (применяемый на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики).

9. Требования относительно проведения работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей

9.1. Квалификационные требования.

Руководитель работ должен иметь: базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность"; стаж работы по данному виду деятельности или в подразделениях МЧС ЛНР (по направлению подготовки "гражданская безопасность") не менее трех лет.

Исполнители работ должны иметь профессионально-техническое образование электромонтера (охранно-пожарной сигнализации, по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи), монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов, из которых один не ниже 5-го, а второй не ниже 3-го разрядов.

Количество исполнителей работ должно быть не меньше двух.

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей.

9.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

административное помещение (офис);

складское помещение;

приборы измерения силы электрического тока, сопротивления, напряжения, защитного заземления (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер и т.п.);

устройство для проверки на работоспособность системы пожарной сигнализации (имитатор тепла и дыма).

9.3. Требования относительно качества работ.

Субъект хозяйствования, который осуществляет техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, должен:

обеспечить работоспособность систем;

для каждой системы разработать эксплуатационную и техническую документацию по техническому обслуживанию, в соответствии с требованиями ДБН В.2.5-56:2010 (применяемый на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики), (с учетом требований технической документации её изготовителя);

своевременно выполнять работы по техническому обслуживанию систем;

работы по техническому обслуживанию (ремонту) систем проводить лишь при условии временного снятия с пожарного наблюдения отдельных ее участков, на которых непосредственно проводятся работы (для чего своевременно оповещать субъекта, который осуществляет наблюдение за этими системами, о начале и окончании работ);

в случае окончания или разрыва договора на техническое обслуживание систем на протяжении трех рабочих дней оповестить об этом (письменно или телефонограммой) субъекта, который осуществляет наблюдение за этими системами;

в случае поступления извещений о срабатывании или неисправности системы обеспечить своевременное прибытие обслуживающего персонала для установления причины срабатывания и устранения неисправностей (срок прибытия не должен превышать 24 часов);

в случае поступления извещений о неисправности оборудования передачи тревожных извещений, которое интегрировано в ППКП пожарной автоматики, которая обслуживается, обеспечить прибытие в течении 12 часов обслуживающего персонала на объект и восстановление его работоспособности.

Системы пожарной сигнализации, которые уже эксплуатируются, принимаются на техническое обслуживание после проверки их на работоспособность, о чем составляется соответствующий акт.

Порядок взаимоотношений и ответственность сторон за своевременное и качественное выполнение работ по техническому обслуживанию систем и оперативный выезд технического персонала определяются договорами между субъектами хозяйствования - заказчиками работ и предприятиями, которые осуществляют техническое обслуживание.

10. Требования относительно проведения работ по монтажу, техническому обслуживанию систем противоподымной защиты

10.1. Квалификационные требования.

Руководитель работ должен иметь: базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность"; стаж работы по данному виду деятельности или в подразделениях МЧС ЛНР (по специальности "пожарная безопасность") не менее трех лет.

Исполнители работ должны иметь профессионально-техническое образование таких профессий и разрядов:

монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации не ниже 5-го разряда (для работ по монтажу систем противоподымной защиты);

электромонтера (охранно-пожарной сигнализации, по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи), монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов не ниже 3-го разряда;

наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчика КИП и автоматики) не ниже 5-го разряда (для технического обслуживания - не ниже 3-го разряда).

Количество исполнителей работ должно быть не меньше трех (для технического обслуживания – не меньше двух).

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение по монтажу, техническому обслуживанию систем противоподымной защиты.

10.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

административное помещение (офис);

складское помещение;

приборы измерения силы электрического тока, сопротивления, напряжения, защитного заземления (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер и т.п.);

приборы для аэродинамических испытаний (комбинированный приемник давления, приемник полного давления, электронный анемометр, электронный психрометр, дифференциальный манометр);

устройство для проверки работоспособности системы пожарной автоматики (имитатор тепла и дыма).

10.3. Требования относительно качества работ.

Работы по монтажу систем противоподымной защиты должны осуществляться согласно утвержденной проектной документации, которая

прошла экспертизу на соответствие требованиям пожарной безопасности в органах государственного пожарного надзора.

О начале работы на объекте субъект хозяйствования обязан уведомить (письменно или телефонограммой) орган государственного пожарного надзора.

Монтаж системы противодымной защиты осуществляется в комплексе с монтажом системы пожарной сигнализации, а также оборудования передачи тревожных извещений (кроме случаев, когда система пожарной сигнализации смонтирована раньше и эксплуатируется).

Монтаж систем противодымной защиты на объектах, где система пожарной сигнализации уже установлена, осуществляется после проверки последней на работоспособность. В случае если система пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии, монтаж систем противодымной защиты выполняется только после возобновления ее работоспособности.

Смонтированные системы противодымной защиты принимаются в эксплуатацию в порядке, определенном ДБН В.2.5-56:2010 (применяемый на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики).

Субъект хозяйствования, который осуществляет техническое обслуживание систем противодымной защиты, должен:

- обеспечить работоспособность систем;

- для каждой системы разработать техническую документацию по техническому обслуживанию (с учетом требований нормативных документов, а также технической документации ее производителя);

- своевременно выполнять работы по техническому обслуживанию систем;

- работы по техническому обслуживанию (ремонт) систем проводить лишь при условии временного их снятия с пожарного наблюдения (для чего своевременно сообщать субъекту, который осуществляет наблюдение за этими системами, о начале и окончании работ);

- в случае окончания или разрыва договора на техническое обслуживание систем на протяжении трех рабочих дней уведомить об этом (письменно или телефонограммой) субъект, который осуществляет наблюдение за этими системами;

- в случае поступления извещений о пожаре или неисправности системы обеспечить своевременное прибытие обслуживающего персонала на объект для установления причины срабатывания и устранение неисправностей (срок прибытия не должен превышать 24 часов);

Системы противодымной защиты, которые уже эксплуатируются, принимаются на техническое обслуживание после проверки их на работоспособность, о чем составляется соответствующий акт.

Порядок взаимоотношений и ответственность сторон за своевременное и качественное выполнения работ по техническому обслуживанию систем и оперативный выезд технического персонала определяются договорами между субъектами хозяйствования - заказчиками работ и предприятиями, которые осуществляют техническое обслуживание.

11. Требования относительно проведения работ по наблюдению за пожарной автоматикой объектов

11.1. Квалификационные требования.

Руководитель работ должен иметь: базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность"; стаж работы по данному виду деятельности, или по монтажу и техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации (пожаротушения), или в подразделениях МЧС ЛНР (по специальности "пожарная безопасность") не менее трех лет.

Субъект хозяйствования в своем штате должен иметь таких исполнителей работ:

инженера-программиста, который имеет базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "информатика и вычислительная техника" ("автоматика и управление");

четырёх диспетчеров для круглосуточного дежурства на пульте наблюдения (если на пульт пожарного наблюдения выведено больше 300 объектов, то количество диспетчеров должно быть не меньше восьми - по два диспетчера на смену);

двух электромонтеров (охранно-пожарной сигнализации, по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи), монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов не ниже 3-го разряда для дежурства и аварийного выезда.

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение по наблюдению за пожарной автоматикой объектов.

11.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

центр приема тревожных извещений, в состав которого входят: помещения для размещения руководителя работ, инженерно-технических работников, диспетчеров и вспомогательные помещения для аккумуляторного и компьютерного оборудования, бытовую комнату и санузел;

пульт пожарного наблюдения (приборы индикации приема тревожных извещений);

средства аудиозаписи, которые обеспечивают запись телефонных и радиопереговоров с дальнейшей их архивацией и хранением на протяжении одного месяца;

приборы для измерения силы электрического тока, сопротивления, напряжения, защитного заземления (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, осциллограф, частотомер, тестер и т.п.).

Помещение, где расположенные рабочие места диспетчеров, должны иметь ограниченный доступ для посторонних лиц, естественное, искусственное и аварийное освещение, естественную вентиляцию, основной и резервный источники электропитания, быть оборудованными стационарной (проводной) телефонной связью, защитным заземлением и устройствами молниезащиты, пожарной сигнализацией и огнетушителями.

Пульт пожарного наблюдения должен соответствовать требованиям ДСТУ-П CLC/TS 50136-4:2010 "Системы тревожной сигнализации. Системы передачи тревожных извещений и оборудование. Часть 4. Оборудование индикации центров приема тревожных извещений" (CLC/TS 50136-4:2004, IDT) (применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики) и иметь сертификат.

Пульт пожарного наблюдения должен быть обеспечен:

для наблюдения объектов в количестве до 500 – резервным электропитанием, которое обеспечивает бесперебойную работу оборудования на протяжении не меньше 24 часов;

для наблюдения объектов в количестве от 500 до 1000 - двумя независимыми источниками электропитания и иметь холодный резерв аппаратно-программных средств;

для наблюдения объектов в количестве больше 1000 - двумя независимыми источниками электропитания и иметь горячий резерв аппаратно-программных средств.

Если на пультное оборудование подключено 300 и больше объектов, субъект хозяйствования должен использовать такое пультное оборудование и программное обеспечение, которое дает возможность одновременно работать двум и более диспетчерам (например: сервер и два рабочих места).

В центре приема тревожных извещений должна вестись служебная документация, определенная Постановлением Совета Министров от 09.03.16 № 110 «Об утверждении правил по пожарному наблюдению Луганской Народной Республики» (далее - Правила по пожарному наблюдению).

11.3. Требования относительно качества работ:

Работы по подключению объектов к пультам пожарного наблюдения выполняются на основании проекта в комплексе с монтажом пожарной автоматики (кроме случаев, когда пожарная автоматика смонтирована раньше и эксплуатируется). При этом монтаж устройств для передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности на объекте наблюдения осуществляется субъектом хозяйствования на основании специального разрешения, которое распространяется на вид работ, определенный в пункте 4.1.3 раздела 4 настоящих Особых правил и условий, а подключение к пульту пожарного наблюдения - на основании специального разрешения, которое распространяется на вид работ, определенный в пункте 4.1.6 раздела 4 настоящих Особых правил и условий.

Подключение объекта на пожарное наблюдение оформляется актом принятия объекта на пожарное наблюдение согласно Правилам по пожарному наблюдению.

Субъект хозяйствования, который осуществляет наблюдение за пожарной автоматикой объектов, должен обеспечить:

регистрацию пультов пожарного наблюдения и карточек объектов в единой базе данных объектов наблюдения МЧС ЛНР согласно Правилам по пожарному наблюдению;

круглосуточный прием и обработку тревожных извещений от пожарной автоматики объектов, которые наблюдаются;

работоспособность пультов пожарного наблюдения и систем передачи тревожных извещений согласно требованиям ДСТУ prEN 50136-1-1:2004 (применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики) и своевременное выполнение работ по их техническому обслуживанию;

передачу в автоматическом режиме в едином протоколе и формате передачи данных сигналов пожарной тревоги в центр наблюдения МЧС ЛНР;

ведение справочно-информационной базы данных объектов, которые наблюдаются, а также данных о поступлении и передаче всех тревожных извещений;

при получении сигналов пожарной тревоги – срочное оповещение заказчика работ;

при получении сигналов о неисправности пожарной автоматики – срочное оповещение об этом заказчика работ и субъекта хозяйствования, который осуществляет техническое обслуживание пожарной автоматики, а также прибытие к объектам наблюдения собственного технического персонала для приведения системы передачи тревожных извещений в рабочее состояние в течении 12 часов.

Если центр приема тревожных извещений не может обеспечить прибытия технического персонала в определенный срок, в зависимости от удаленности объектов наблюдения им создаются обособленные подразделения или привлекаются на основании соответствующих договоров другие субъекты хозяйствования для осуществления реагирования на извещение о неисправности.

11.4. Специальные требования.

На пожарное наблюдение принимается пожарная автоматика, которая технически обслуживается на основании письменного договора.

В случае прекращения технического обслуживания пожарной автоматики, которая наблюдается, субъект хозяйствования, который осуществляет наблюдение, должен письменно сообщить заказчику работ о возможности снятия объекта с наблюдения и в случае если на протяжении 30 календарных дней с момента сообщения техническое обслуживание не возобновлено, снять объект с наблюдения и на протяжении трех рабочих дней письменно сообщить об этом заказчику работ, центр наблюдения МЧС ЛНР и орган государственного пожарного надзора.

Порядок взаимоотношений и ответственность сторон за своевременную передачу тревожных извещений (в том числе ошибочных) и оперативное реагирование на них определяются договорами:

между субъектом хозяйствования - заказчиком работ и субъектом хозяйствования, который осуществляет наблюдение за пожарной автоматикой объектов;

между субъектом хозяйствования, который осуществляет наблюдение за пожарной автоматикой объектов, и центром наблюдения МЧС ЛНР.

12. Требования относительно проведения работ по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения (водяные, водопенные, порошковые, газовые огнетушители, пожарные кран-комплекты)

12.1. Квалификационные требования.

Руководитель работ должен иметь: базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность"; стаж работы по данному виду деятельности или в подразделениях МЧС ЛНР (по специальности "пожарная безопасность") не менее трех лет.

Квалификационный уровень исполнителей работ по техническому обслуживанию огнетушителей определяется согласно наставлениям по техническому обслуживанию огнетушителей, разработанным их производителями.

Количество исполнителей работ должно быть не менее двух.

Для технического обслуживания пожарных кран-комплектов субъект хозяйствования должен иметь в своем штате не менее двух исполнителей работ с квалификацией монтажника санитарно-технического оборудования (слесаря-сантехника) не ниже 4-го разряда.

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения.

12.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

для технического обслуживания огнетушителей: административное помещение (офис);

производственные помещения (помещение для приема и хранения огнетушителей, которые поступили на техническое обслуживание, для зарядки, покраски, сборки и проверки работоспособности, другие помещения, которые предусмотрены наставлениями по техническому обслуживанию огнетушителей);

складские помещения (для хранения огнетушащих веществ, огнетушителей после проведения технического обслуживания, другие помещения, которые предусмотрены наставлениями по техническому обслуживанию огнетушителей);

стенд для разборки и сборки огнетушителей;

стенд для мытья и чистка огнетушителей;

стенд для гидравлических испытаний корпусов огнетушителей;

стенд для пневматических испытаний запорно-пусковых устройств;

зарядную станцию (для порошковых и газовых огнетушителей);

окрасочную камеру;

компрессор;

другое оборудование, инструменты, вспомогательные устройства и измерительные приборы, предусмотренные наставлениями по техническому обслуживанию огнетушителей.

Помещения, в которых осуществляется техническое обслуживание огнетушителей, должны быть оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией, санитарно-техническим оборудованием, естественным и (или) искусственным освещением, оснащенные первичными средствами пожаротушения и обеспеченные комплектами средств первой помощи и индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Складские помещения для хранения огнетушащих веществ должны быть оборудованы отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией;

для технического обслуживания пожарных кранов-комплектов: административное помещение (офис);

оборудование, инструмент, вспомогательные устройства и измерительные приборы, которые позволяют организовать и обеспечить качественное проведение работ по техническому обслуживанию пожарных кран-комплектов.

12.3. Требования относительно качества работ.

Техническое обслуживание огнетушителей должно осуществляться согласно требованиям ДСТУ 4297:2004 (применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики).

Техническому обслуживанию подлежат только те огнетушители, которые имеют сертификат.

При техническом обслуживании огнетушителей должны использоваться только те огнезащитные вещества, детали и составные единицы, которые определены соответствующими каталогами деталей и составных единиц и технологическими процессами (наставлениями) по техническому обслуживанию.

Выполненные работы оформляются актом сдачи-приема огнетушителей, в котором отмечаются:

наименование и местонахождение производителя работ, номер его специального разрешения;

наименование и местонахождение заказчика работ;

перечень выполненных работ;

стоимость выполненных работ.

Акт сдачи-приема огнетушителей подписывается представителями заказчика и производителя работ и заверяется печатями.

Каждый огнетушитель после проведения технического обслуживания должен иметь этикетку согласно ДСТУ 4297:2004 (применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики).

Техническое обслуживание пожарных кранов-комплектов должно осуществляться согласно ДСТУ EN 671-3:2005 (применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики).

Субъект хозяйствования, который осуществляет техническое обслуживание пожарных кранов-комплектов, разрабатывает графики проведения работ и ведет реестр кранов-комплектов, в который заносится:

информация в виде плана, который указывает подробное местонахождение и технические данные оборудования;

дата (месяц, год) осмотра и технического обслуживания;

результаты проверки;

дата, наименование и количество установленных сменных частей (оборудования);

дата (месяц, год) следующего осмотра и технического обслуживания.

После технического обслуживания субъект хозяйствования, который осуществлял такие работы, должен установить на пожарных кранах-комплектах таблички, на которые указываются:

пометка "ПРОВЕРЕНО";

наименование субъекта хозяйствования - производителя работ, его реквизиты;

номер и срок действия специального разрешения;

дата проведения технического обслуживания;

дата следующего технического обслуживания, что является гарантийным сроком эксплуатации;

индивидуальный номер работника, который проводил техническое обслуживание.

13. Требования относительно проведения работ по монтажу, проверке (осмотру) устройств молниезащиты

13.1. Квалификационные требования.

Руководитель работ должен иметь: базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность"; стаж работы по данному виду деятельности или в подразделениях МЧС ЛНР (по специальности "пожарная безопасность") не менее трех лет.

Исполнители работ должны иметь профессионально-техническое образование таких профессий и разрядов: электросварщика ручной сварки (газосварщика) не ниже 4-го разряда;

электромеханика (электромонтажника, электромонтера) не ниже 4-го разряда.

Количество исполнителей работ должно быть не менее двух.

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение монтажу, проверке (осмотру) устройств молниезащиты.

13.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

административное помещение (офис);

приборы измерения заземляющих устройств;

электро- или газосварочное оборудование;

электромеханический и слесарный инструменты (электродрели, перфораторы, молотки, плоскогубцы и т.п.).

13.3. Требования относительно качества работ.

Работы по монтажу устройств молниезащиты должны осуществляться согласно утвержденной проектной документации, которая прошла экспертизу относительно пожарной безопасности в органах государственного пожарного надзора.

О начале работы на объекте субъект хозяйствования обязан уведомить (письменно или телефонограммой) орган государственного пожарного надзора.

Смонтированные устройства молниезащиты принимаются в эксплуатацию в порядке, определенном ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики).

Периодичность, порядок и оформление результатов проверки (осмотра) устройств молниезащиты необходимо осуществлять согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики).

14. Требования относительно проведения работ по монтажу ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов), клапанов с нормированным пределом огнестойкости

14.1. Квалификационные требования.

Руководитель работ должен иметь: базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность"; стаж работы по данному виду деятельности или в подразделениях МЧС ЛНР (по специальности "пожарная безопасность") не менее трех лет.

Количество и квалификационный уровень исполнителей работ определяются регламентом выполнения работ, но количество должно быть не менее двух.

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение монтажу ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов), клапанов с нормированной степенью огнестойкости.

14.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

административное помещение (офис);

складское помещение;

оборудование, инструмент и измерительные приборы, предусмотренные регламентами работ по монтажу противопожарных ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов), клапанов и технической документацией производителя оборудования, которое применяется.

14.3. Требования относительно качества работ:

К монтажу принимаются противопожарные ворота, двери, окна, люки, занавеса (экраны), клапаны при условии подтверждения степени огнестойкости сертификатом соответствия.

Работы по монтажу должны осуществляться согласно регламенту работ, технической документации производителя данной продукции и проектной документации на объект строительства и обеспечивать предусмотренную нормами проектирования степень огнестойкости.

Выполненные работы по монтажу оформляются актом, в котором указывается:

- исполнитель работ, его местонахождение и номер специального разрешения;

- заказчик работ;

- наименование объекта проведения работ и его местонахождение;

- перечень установленной продукции, ее название и сведения о производителе;

- степень огнестойкости продукции со ссылкой на сертификат соответствия;

- название (марка) материала заполнения (уплотнение) короба дверей;

- результаты контроля качества выполненных работ.

Акт приемки выполненных работ подписывается представителями заказчика, производителя работ, государственного пожарного надзора и заверяется печатями.

15. Требования относительно проведения работ по огнезащитной пропитке (глубокая, поверхностная)

15.1. Квалификационные требования.

Руководитель работ должен иметь: базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность"); стаж работы по данному виду деятельности или в подразделениях МЧС ЛНР (по специальности "пожарная безопасность") не менее трех лет.

Исполнители работ должны иметь квалификацию маляра (штукатура) не ниже 4-го разряда.

Количество исполнителей работ определяется регламентами работ по огнезащите, но не должна быть менее двух.

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение огнезащитной пропитке.

15.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

- административное помещение (офис);

- складское помещение, которое обеспечивает условия хранения огнезащитных составов, которые применяются;

- производственные помещения общей площадью не менее 50 м² (для глубокой пропитки);

весы товарные с пределом взвешивания не менее 100 кг;
приборы для определения влажности дерева (электронный влагомер), показателей концентрации водородных ионов (р-метр), плотности (ареометр), температуры (термометр);

другое оборудование и приборы, предусмотренные регламентами работ по огнезащите для огнезащитных составов средств, которые применяются.

15.3. Требования относительно качества работ.

Работы по огнезащитной пропитке должны осуществляться согласно проектам проведения работ (далее – ППР), которые прошли экспертизу относительно пожарной безопасности в органах государственного пожарного надзора, Правил по огнезащите и регламентов работ по огнезащите для огнезащитных составов, которые применяются.

О начале работы на объекте субъект хозяйствования обязан уведомить (письменно или телефонограммой) орган государственного пожарного надзора (кроме случаев, когда обработка выполняется в специализированном цеху).

В местах, предусмотренных ППР, устанавливаются таблички о проведении работ по огнезащите по форме, определенной Правилами по огнезащите.

Выполненные работы по огнезащитной пропитке оформляются в порядке, определенном Правилами по огнезащите.

Огнезащита деревянных конструкций должна обеспечить нормированную группу огнезащитной эффективности.

Если дерево или ткань пропитывались в специализированном цеху (не на объекте), то каждая партия огнезащитной древесины (ткани) сопровождается соответствующим паспортом, в котором указывается:

наименование и местонахождение производителя работ, номер и срок действия его специального разрешения;

наименование заказчика работ и местонахождение объекта применения;

количество обработанной древесины (ткани) и ее группа огнезащитной эффективности или горючести;

название огнезащитного состава и его затраты на единицу объема или площади;

гарантийный срок эксплуатации.

16. Требования относительно проведения работ по поверхностной огнезащитной обработке (покраска, оштукатуривание, обматывание, облицовка)

16.1. Квалификационные требования.

Руководитель работ должен иметь: базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность"; стаж работы по данному виду деятельности или в подразделениях МЧС ЛНР (по специальности "пожарная безопасность") не менее трех лет.

Количество исполнителей работ должно быть не менее двух.

Для огнезащитной обработки окрашиванием или оштукатуриванием исполнители работ должны иметь квалификацию маляра (штукатура) не ниже 4-го разряда.

Для огнезащитной обработки облицовыванием или обматыванием исполнители работ должны иметь квалификацию рабочего в строительстве не ниже 4-го разряда.

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение по поверхностной огнезащитной обработке.

16.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

административное помещение (офис);

складское помещение, которое обеспечивает условия хранения огнезащитных материалов, которые применяются;

весы товарные с пределом взвешивания не менее 100 кг, приборы для определения толщины покрытия: электронный толщиномер, микрометр, штангенциркуль;

другое оборудование, инструменты и измерительные приборы, предусмотренные регламентами работ по огнезащите для огнезащитных материалов, которые применяются.

16.3. Требования относительно качества работ.

Работы по огнезащите должны осуществляться согласно ППР, которые прошли экспертизу по пожарной безопасности в органах государственного пожарного надзора, «Правил по огнезащите» утвержденных приказом МЧС от 02.07.2007 № 460 (далее – Правила по огнезащите), (применяемых на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики) и регламентов работ по огнезащите для огнезащитных материалов, которые применяются.

О начале работы на объекте субъект хозяйствования обязан уведомить (письменно или телефонограммой) орган государственного пожарного надзора.

В местах, предусмотренных ППР, устанавливаются таблички о проведении работ по огнезащите согласно форме, определенной Правилами по огнезащите (применяемых на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики).

Выполненные работы по огнезащите оформляются в порядке, определенном Правилами по огнезащите.

17. Требования относительно проведения работ по огнезащитному заполнению

17.1. Квалификационные требования.

Руководитель работ должен иметь: базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия"; стаж работы по данному виду работ или в подразделениях МЧС ЛНР (по специальности "пожарная безопасность") не менее трех лет.

Количество исполнителей работ определяется регламентами работ по огнезащите, но не должно быть менее двух.

Исполнители работ должны иметь квалификацию рабочего в строительстве не ниже 4-го разряда.

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение по огнезащитному заполнению.

17.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

административное помещение (офис);

складское помещение, которое обеспечивает условия хранения огнезащитных материалов, которые применяются;

весы товарные с пределом взвешивания не менее чем 100 кг;

приборы для определения толщины покрытия: электронный толщиномер, микрометр, штангенциркуль;

другое оборудование, инструменты и измерительные приборы, предусмотренные регламентами работ по огнезащите для огнезащитных материалов, которые применяются.

17.3. Требования относительно качества работ.

Работы по огнезащитному заполнению должны осуществляться согласно ППР, которые прошли экспертизу относительно пожарной безопасности в органах государственного пожарного надзора, Правил по огнезащите (применяемых на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч.2 ст.86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики) и регламентов работ по огнезащите для огнезащитных материалов, которые применяются.

О начале работ необходимо уведомить (письменно или телефонограммой) местный орган государственного пожарного надзора.

В местах, предусмотренных ППР, устанавливаются таблички о проведении работ по огнезащите согласно форме, определенной Правилами по огнезащите.

Выполненные работы по огнезащите оформляются в порядке, определенном Правилами по огнезащите.

18. Требования относительно проведения работ по заделке, ремонту, очистке и обследованию (проверке) каминов, печей отопления, дымоходов, работающих на газовом, твердом, жидком видах топлива

18.1. Квалификационные требования:

Руководитель работ должен иметь: базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность"; стаж работы по данному виду работ или в подразделениях МЧС ЛНР (по специальности "пожарная безопасность") не менее трех лет.

Исполнители работ (не менее двух) должны иметь квалификацию:

печника не ниже 4-го разряда (для кладки и ремонта печей (каминов));

чистильщика дымоходов, лежаков и топок не ниже 4-го разряда (для чистки, обследования и проверки печей (каминов) и дымоходов (дымовых труб, дымовых каналов)).

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение заделке, ремонту, очистке и обследованию (проверке) каминов, печей отопления, дымоходов, работающих на газовом, твердом, жидком видах топлива.

18.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

административное помещение (офис);

цифровой анемометр;

индикатор расхода и тяги воздушного потока;

средства защиты (защитные очки (маски), пояса, предохранительные и страховочные веревки);

другое оборудование, инструменты и измерительные приборы, предусмотренные регламентами работ.

18.3. Требования относительно качества работ.

Выполненные работы должны обеспечить удаление продуктов сгорания и исправное техническое состояние отопительных печей (каминов) и дымоходов.

Выполненные работы оформляются актом, в котором отмечаются:

наименование и местонахождение объекта, где проводились работы;

наименование заказчика работ;

наименование и местонахождение производителя работ, номер его специального разрешения;

марка отопительного прибора;

строение дымовых каналов;

размер противопожарной переборки (отступки) от конструкций;

перечень проведенных работ;

аэродинамические показатели;

выводы относительно соответствия дымоходов, отопительных печей (каминов) техническим условиям.

Акт принятия выполненных работ подписывается представителями заказчика, производителя работ, а также государственного пожарного надзора (кроме актов периодических обследований (проверок)) и заверяется печатями.

19. Требования относительно проведения работ по оценке противопожарного состояния объектов

19.1. Квалификационные требования.

Руководитель и исполнители работ должны иметь:

полное высшее образование по специальности "пожарная безопасность"; стаж работы в подразделениях МЧС ЛНР не менее пяти лет на должностях не ниже старшего инженера (старшего инспектора).

Руководитель и исполнители работ должны пройти специальное обучение оценке противопожарного состояния объектов.

19.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь:

административное помещение (офис);

организационную технику: компьютер, принтер.

19.3. Требования относительно качества работ.

Оценка противопожарного состояния объектов должна определить соответствие помещений, зданий, сооружений и их территорий, технологических процессов производств противопожарным требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов, а также достаточность и соответствие организационных, технических и других мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, обеспечение безопасности людей, снижение возможных имущественных затрат и уменьшение отрицательных экологических последствий в случае их возникновения, создание условий для быстрого вызова пожарных подразделений и успешного тушения пожаров.

Выполненные работы оформляются экспертным заключением противопожарного состояния объекта.

Это заключение подписывается руководителем субъекта хозяйствования и специалистом, который непосредственно проводил оценку противопожарного состояния объекта, и заверяется печатью. Это заключение готовится в трех экземплярах. Один экземпляр предоставляется заказчику экспертизы, второй - органу государственного пожарного надзора (по территориальности), третий - хранится у субъекта хозяйствования (производителя работ).

20. Требования относительно проведения работ по проведению испытаний веществ, материалов на пожарную опасность, проведение испытаний строительных конструкций, изделий и оборудования на соответствие требованиям пожарной безопасности, проведение испытаний пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного назначения на соответствие установленным требованиям

20.1. Квалификационные требования.

Руководители и исполнители работ должны быть аттестованы на право проведения конкретных испытаний, в порядке предусмотренном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Руководитель работ должен иметь полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность" и стаж работы в области испытаний (экспериментальных исследований) не менее трех лет.

Исполнители работ должны иметь базовое или полное высшее образование по направлению подготовки "инженерия", "строительство и архитектура" или "гражданская безопасность".

Общее количество работников, которые проводят испытание, должно быть не менее двух.

20.2. Технологические требования.

Субъект хозяйствования должен иметь испытательное оборудование и средства измерительной техники (собственные или арендованные) для проведения испытаний согласно области аккредитации или аттестации. Испытательное оборудование и средства измерительной техники должны содержаться в исправном техническом состоянии и проходить аттестацию и поверку (калибрование) в порядке и сроки, определенные действующим законодательством.

20.3. Требования относительно качества проведения испытаний.

Проведение испытаний осуществляется субъектами хозяйствования согласно области аккредитации или аттестации испытательных лабораторий.

Результаты испытаний оформляются протоколами.

Заместитель Министра по вопросам
надзорно-профилактической деятельности
полковник службы гражданской защиты

В.М.Вихтар

Приложение №1
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 2.1)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче специального разрешения

Заявитель

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица - предпринимателя, кем и когда выдан)

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица - предпринимателя)

_____, _____, _____
(телефон) (факс) (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____,
идентификационный код по ЕГРПОУ юридического лица или регистрационный
номер учетной карточки плательщика налогов и других обязательных
платежей (или серия и номер паспорта) _____,
банковские реквизиты _____,
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

просит выдать специальное разрешение на проведение хозяйственной
деятельности по таким работам: _____
(виды работ и услуг противопожарного назначения)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые будут вести
указанную деятельность на основании специального разрешения:

№ п\п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	телефон, факс	Наименование видов работ
1	2	3	4	5

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

(руководитель субъекта хозяйствования) (подпись) (фамилия, инициалы)

"__" _____ 20__ года

М.П.

Приложение №2
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 2.3)

СВЕДЕНИЯ
о наличии материально-технической базы,
необходимой для проведения заявленного вида
хозяйственной деятельности

(наименование субъекта хозяйствования)

(вид работ и услуг противопожарного назначения)

1. Сведения о наличии административных, производственных, складских помещений, а также помещений для проведения испытаний:

№ п\п	Месторасположение помещений	Назначение помещений	Дата и номер декларации соответствия материально- технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по пожарной безопасности.
1	2	3	4

2. Сведения о наличии оргтехники, оборудования, устройств, инструментов, измерительного оборудования и средств измерительной техники:

№ п\п	Наименование оргтехники, оборудования, устройств, инструментов, измерительног о оборудования и средств измерительной техники	Коли- чество	Дата изготов ления	Нормати- вный срок работы	Техни- ческое состоя- ние	Дата последнего технического обследования, наименование организации, которая его проводила
1	2	3	4	5	6	7

Достоверность данных, указанных в заявлении о выдаче специального разрешения и в сведениях о наличии материально-технической базы, необходимой для проведения заявленного вида хозяйственной деятельности подтверждаю

(руководитель субъекта хозяйствования)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

"__" _____ 20__ года
М.П.

Приложение №3
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 2.3)

СВЕДЕНИЯ
о наличии специалистов, необходимых для проведения заявленного вида
хозяйственной деятельности

(наименование субъекта хозяйствования)

(вид работ и услуг противопожарного назначения)

Сведения о наличии специалистов:

№ п\п	Руково дитель/ исполни тель работ	Должнос ть	Фами- лия, имя, отче- ство	Образование (какое учебное заведение закончил, когда, направление подготовки, специальность, профессия	Стаж работы по заявлен- ному виду деятель- ности	Квали- фикацио нные разряды
1	2	3	4	5	6	7

Достоверность данных, указанных в заявлении о выдаче специального разрешения и в сведениях о наличии материально-технической базы, необходимой для проведения заявленного вида хозяйственной деятельности подтверждаю

(руководитель субъекта хозяйствования)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

"__" _____ 20__ года

М.П.

Приложение № 4
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 2.13)



**МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

кв. Алексеева, 12а, г.Луганск, Луганская Народная Республика, 91011, тел.(0642)58-01-01, 53-83-13, тел./факс(0642)55-12-23
www.mchs-lnr.info E-mail: info@mchs-lnr.info

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

На осуществление: _____

(наименование вида деятельности)

« » 201 г.

г. Луганск

№ _____

1. Выдано: _____

(наименование юридического лица/ фамилия имя отчество физического лица предпринимателя)

(юридический адрес юридического лица/ физического лица – предпринимателя)

(данные удостоверения личности (серия, номер, когда и кем выдано физического лица - предпринимателя).

2. Особые условия и правила осуществления данного вида деятельности определяются Особыми правилами и условиями осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения, утвержденными приказом Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики от « » № зарегистрированными в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от « » № _____

3. Срок действия специального разрешения

с « » 201 года

до « » 201 года

(должность)

(подпись)

(Фамилия и инициалы)

М.П.

Приложение № 5
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 2.14)

ЖУРНАЛ
регистрации специальных разрешений
осуществления хозяйственной деятельности
по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения

[illegible]

Приложение № 6
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 2.16)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче копии специального разрешения

(наименование органа, который выдал специальное разрешение)

Заявитель

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия, номер паспорта физического лица - предпринимателя, кем и когда выдан)

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица - предпринимателя)

(телефон)

(факс)

(адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____,
идентификационный код по ЕГРПОУ юридического лица или регистрационный
номер учетной карточки плательщика налогов и других обязательных
платежей (или серия и номер паспорта) _____,
виды услуг и работ, на которые распространяется это специальное разрешение

серия и номер специального разрешения _____,

срок действия специального разрешения _____,

просит выдать копию специального разрешения _____
(наименование, местонахождение филиала, другого обособленного подразделения)

на выполнение таких видов работ: _____

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

(руководитель субъекта хозяйствования)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

"__" _____ 20__ года

М.П.

Приложение № 7
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 3.2)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление специального разрешения

(наименование органа, который выдал специальное разрешение)

Заявитель

_____,

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя)

_____,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия, номер паспорта физического лица - предпринимателя, кем и когда выдан)

_____,

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица - предпринимателя)

_____,

(телефон)

_____,

(факс)

_____,

(адрес электронной почты)

организационно-правовая форма

_____,

идентификационный код по ЕГРПОУ юридического лица или регистрационный
номер учетной карточки плательщика налогов и других обязательных платежей (или серия и номер паспорта)

_____,

виды услуг и работ, на которые распространяется это специальное разрешение

_____,

серия и номер специального разрешения _____,

срок действия специального разрешения _____,

просит переоформить специальное разрешение в связи с _____

(указать причины)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые осуществляют
указанную деятельность на основании копии специального разрешения:

№ п\п	Наименование обособленных подразделений(филиалов)	Месторасположение	телефон, факс	Наименование видов работ
1	2	3	4	5

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи.

(руководитель субъекта хозяйствования)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

"__" _____ 20__ года

М.П.

Приложение № 8
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 3.8)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата специального разрешения

(наименование органа, который выдал специальное разрешение)

Заявитель

_____,

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя)

_____,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия, номер паспорта физического лица - предпринимателя, кем и когда выдан)

_____,

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица - предпринимателя)

_____,

(телефон)

_____,

(факс)

_____,

(адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____,

идентификационный код по ЕГРПОУ юридического лица или регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов и других обязательных платежей (или серия и номер паспорта)

банковские реквизиты _____,

(текущий счет, наименование отделение банка, МФО)

виды работ, на которые распространяется это специальное разрешение _____

серия и номер специального разрешения _____,

срок действия специального разрешения _____,

просит выдать дубликат специального разрешения в связи с _____

(указать основания: потеря, повреждение специального разрешения)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые осуществляют указанную деятельность на основании копии специального разрешения:

№ п\п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	телефон, факс	Наименование видов работ
1	2	3	4	5

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи.

_____,

(руководитель субъект хозяйствование)

_____,

(подпись)

_____,

(фамилия, инициалы)

"__" _____ 20__ года

М.П.

Приложение № 9
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 3.13)



**МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
РЕШЕНИЕ

о приостановлении действия специального разрешения
от «___» _____ 20__ года № _____

Министерством чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики на основании пункта 3.11 Особых правил и условий осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения, утвержденных приказом Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики от 16.08.2016 № 268 принято решение о приостановлении действия специального разрешения №_____, выданного «___» _____ 20__ года

(наименование и местонахождение субъекта хозяйствования)

на осуществление _____
(вид услуг и работ противопожарного назначения)

по таким причинам _____
(мотивированное основание принятого решения)

Решение о приостановлении действия специального разрешения вступает в силу _____ и действует до устранения выявленных нарушений
(указывается срок: через десять дней со дня его принятия)

Решение о приостановлении действия специального разрешения может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Руководитель _____
(должность) (подпись) (Фамилия и инициалы)

М.П.

Копию получил (а) _____
(подпись, фамилия, инициалы представителя лицензиата)

Приложение № 10
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 3.13)



**МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
РЕШЕНИЕ

об аннулировании специального разрешения
от «___» _____ 20__ года № _____

Министерством чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики на основании пункта 3.12 Особых правил и условий осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения, утвержденных приказом Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики от 16.08.2016 № 268 принято решение об аннулировании специального разрешения № _____, выданного «___» _____ 20__ года _____
(наименование и местонахождение субъекта хозяйствования)

на осуществление _____
(вид услуг и работ противопожарного назначения)

по таким причинам _____
(мотивированное основание принятого решения)

Решение об аннулировании специального разрешения вступает в силу

(указывается срок: через десять дней со дня его принятия)

Решение об аннулировании специального разрешения может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Руководитель _____
(должность) (подпись) (Фамилия и инициалы)

М.П.

Копию получил (а) _____
(подпись, фамилия, инициалы представителя лицензиата)

Приложение № 11
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 5.5)

ЖУРНАЛ
учета выполненных работ противопожарного назначения

(вид работ противопожарного назначения)

№ п\п	Наименование и месторасполо- жение объекта, где запроекти- рованы средства противопо- жарной защиты	Шифр проек- та	Тип запроектирован- ного средства противо- пожарной защиты	Дата и номер экспертного заключения по пожарной безопасности, наименование органа, проводившего экспертизу	Примечание
1	2	3	4	5	6

1. Журнал ведется для учета работ по проектированию систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, передачи тревожных извещений, противодымной защиты, устройств молниезащиты, огнезащиты.

2. Графа 4 заполняется отдельно для каждого запроектированного средства противопожарной защиты, где указываются: системы пожаротушения (водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные); пожарной сигнализации (адресные, безадресные); оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей (1-5 типов); передача тревожных извещений (радиоканал, автодозвон, сотовая связь и прочие); противодымной защиты; устройства молниезащиты; средства огнезащитной обработки и название конструкций (изделий, материалов), которые подлежат обработке.

Приложение № 12
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 5.5)

ЖУРНАЛ
учета выполненных работ противопожарного назначения

(вид работ противопожарного назначения)

№ п\п	Наименование и место расположение объекта, где выполнялась работа	Наимено- вание заказ- чика- работ	Тип пожарной автомати- ки	Наимено- вание пожарных приемно- контрольных приборов, их количество	Номер и дата документа, которым оформлена выполнен- ная работа	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7

1. Журнал ведется для учета работ по монтажу систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, противодымной защиты, оборудования для передачи тревожных извещений.

2. Графа 4 заполняется отдельно для каждой выполненной работы по монтажу пожарной автоматики, где указываются: системы пожаротушения (водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные); пожарной сигнализации (адресные, безадресные); оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей; передача тревожных извещений (радиоканал, автодозвон, сотовая связь и прочие); противодымной защиты.

Приложение № 13
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 5.5)

ЖУРНАЛ
учета выполненных работ противопожарного назначения

(вид работ противопожарного назначения)

№ п\п	Наименование и место- расположение объекта, на котором осуществляет ся техническое обслужива- ние	Наимено- вание заказчика работ	Тип пожарной автомати- ки	Дата взятия на техни- ческое обслужи- вание, номер договора	Дата снятия с техни- ческогооб слу- живания	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7

1. Журнал ведется для учета работ по техническому обслуживанию систем пожаротушения, пожарной сигнализации, противодымной защиты, оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей.

2. Графа 4 заполняется отдельно для каждого типа пожарной автоматики, которая обслуживается, а именно: систем пожаротушения (водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные), пожарной сигнализации (адресные, безадресные), оповещения о пожаре и управление эвакуацией людей, передача тревожных извещений (радиоканал, автодозвон, сотовая связь и прочие); противодымной защиты.

Приложение № 14
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 5.5)

ЖУРНАЛ
учета выполненных работ противопожарного назначения

(название пункта пожарного наблюдения)

№ п\п	Наименование и месторасположение объекта	Дата взятия объекта на наблюдение, номер договора	Тип пожарной автоматики, от которой передаются тревожные извещения	Дата снятия объекта с наблюдения,	Приме- чание
1	2	3	4	5	6

1. Журнал ведется для учета работ по наблюдению за пожарной автоматикой объектов (отдельно для каждого объекта пожарного наблюдения).

2. Графа 4 заполняется отдельно для каждого типа пожарной автоматики, от которой передаются тревожные извещения, а именно: систем пожаротушения (водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные); пожарной сигнализации (адресные, безадресные); противодымной защиты.

Приложение № 15
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 5.5)

ЖУРНАЛ
учета выполненных работ противопожарного назначения

(вид работ противопожарного назначения)

№ п\п	Наимено- вание, местораспо- ложение объекта, где выполня- лись работы	Наимено- вание заказ-чика работ	Наимено- вание, общая площадь обрабо- танной поверхнос- ти	Наимено- вание и количество израсходо- ванного материала	Дата и номер акта приемки выполнен- ных работ	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7

1. Журнал ведется для учета работ по огнезащитной пропитке, поверхностной огнезащитной обработке, огнезащитному заполнению.

2. Графы 4, 5 заполняются отдельно для каждого вида конструкций, изделий, материалов, которые обрабатывались (колоны, фермы, плиты перекрытия, кабель, воздухопроводы, проходки, деревянные элементы чердачных покрытий, занавесы, декорации и т.п.).

Приложение № 16
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 5.5)

ЖУРНАЛ
учета выполненных работ противопожарного назначения

(вид работ противопожарного назначения)

№ п\п	Наименование, местораспо- ложение объекта, где выполнялись работы	Тип и количество установленного оборудования, построенных, очищенных, обследованных систем печного отопления	Номер, дата документа, которым оформлена выполненная работа	Приме- чание
1	2	3	4	5

1. Журнал ведется для учета работ по монтажу ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов), клапанов с нормированными пределами огнестойкости; монтажа, проверки (обследования) устройств молниезащиты; заделки, ремонта, очистки и обследования (проверки) каминов, печей отопления, дымоходов работающих на газовом, твердом, жидком видах топлива.

2. Графа 4 заполняется отдельно для каждой выполненной работы по монтажу противопожарных ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов), клапанов; устройств для защиты домов и сооружений от разрядов молнии; заделки, ремонта, очистки и обследования (проверки) каминов, печей отопления, дымоходов, работающих на газовом, твердом, жидком видах топлива.

Приложение № 17
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 5.5)

ЖУРНАЛ
учета выполненных работ противопожарного назначения

(вид работ противопожарного назначения)

№ п\п	Наименование и месторасположение объекта	Наименован ие заказчика работ	Номер, дата экспертного заключения	Примечание
1	2	3	4	5

Журнал ведется для учета работ по оценке противопожарного состояния объектов.

Приложение № 18
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 5.5)

ЖУРНАЛ
учета выполненных работ противопожарного назначения

(вид работ противопожарного назначения)

№ п\п	Наименование и местораспо- ложение объекта, где выполнялись работы	Тип первичных средств пожаро- тушения	Количество первичных средств пожаро- тушения	Техническое состояние принятых на обслуживание первичных средств пожаротушения	Приме- чание
1	2	3	4	5	6

Журнал ведется для учета работ по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения (водяные, водопенные, порошковые, газовые огнетушители, пожарные кран-комплекты).

Приложение № 19
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по оказанию услуг
и выполнению работ
противопожарного назначения
(к пункту 5.5)

ЖУРНАЛ
учета выполненных работ противопожарного назначения

(вид работ противопожарного назначения)

№ п\п	Наименование и местораспо- ложение заказчика работ	Дата выполне- ния работ	Наименова ние объектов испытания	Номер, дата документа, которым оформлена выполненная работа	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6

Журнал ведется для учета работ по проведению испытаний веществ, материалов на пожарную опасность, проведения испытаний строительных конструкций, изделий и оборудования на соответствие требованиям пожарной безопасности, проведения испытаний пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного назначения на соответствие установленным требованиям.