



**МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

«04» 03 2020 г.

г. Луганск

№ 45

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
25.03.2020 за № 144/3328

**Об утверждении Правил пожарной безопасности
для культовых сооружений
в Луганской Народной Республике**

В соответствии со статьями 17, 69 Кодекса гражданской защиты Луганской Народной Республики, с целью установления требований пожарной безопасности во время строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического переоснащения и эксплуатации культовых сооружений на территории Луганской Народной Республики п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила пожарной безопасности для культовых сооружений в Луганской Народной Республике.

2. Юридическому отделу Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную

регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра по вопросам надзорно-профилактической деятельности (Главного государственного инспектора по пожарному надзору Луганской Народной Республики) полковника службы гражданской защиты Вихтара В. М.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после дня его официального опубликования.

Министр
генерал-майор службы гражданской защиты

Е. А. Кацавалов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных
бедствий
Луганской Народной Республики
от «04» 03 2020 года № 45

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
25.03.2020 за № 144/3328

ПРАВИЛА
пожарной безопасности для культовых сооружений
в Луганской Народной Республике

I. Общие положения

1.1. Правила пожарной безопасности для культовых сооружений (далее – Правила) устанавливают требования пожарной безопасности во время строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического переоснащения и эксплуатации таких сооружений.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с положениями статьи 51 Кодекса гражданской защиты Луганской Народной Республики и являются обязательными для выполнения всеми гражданами Луганской Народной Республики, иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее – граждане), исполнительными органами государственной власти Луганской Народной Республики, органами местного самоуправления, физическими лицами - предпринимателями, юридическими лицами независимо от формы собственности.

1.3. При обеспечении пожарной безопасности в культовых сооружениях следует также руководствоваться Правилами пожарной безопасности в Луганской Народной Республике, утвержденными приказом Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики (далее – МЧС ЛНР) от 03.05.2017 № 206 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики (далее – Минюст ЛНР) 11.05.2017 за № 258/1309) (далее – Правила пожарной

безопасности в ЛНР).

1.4. В случае изменения функционального назначения существующих зданий и сооружений под культовое сооружение необходимо выполнять требования пункта 1.3 настоящих Правил.

1.5. Во время реконструкции, реставрации и капитального ремонта культовых сооружений, которые являются памятниками архитектуры, истории и культуры, кроме положений настоящих Правил, необходимо выполнять нормы действующего законодательства в Луганской Народной Республике, регулирующие вопросы культурного наследия. Противопожарные мероприятия для культовых сооружений, которые являются памятниками истории и культуры, должны осуществляться индивидуально в отношении каждого здания с учетом его особенностей и согласовываться с центральным органом государственного пожарного надзора (департамент надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР), а также с органом охраны культурного наследия (Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики).

1.6. В случае, если объемно-планировочные и инженерные решения, пути эвакуации и эвакуационные выходы на объектах недвижимого культурного наследия, которые используются как культовые сооружения, невозможно привести в соответствие с требованиями государственных строительных норм и настоящих Правил, необходимо разрабатывать комплекс компенсирующих противопожарных мероприятий, которые не уменьшают ценности таких сооружений, и согласовывать их в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

1.7. Обеспечение пожарной безопасности в культовых сооружениях возлагается на руководителей религиозных организаций, которым принадлежат эти сооружения на праве собственности (пользования).

Во время нового строительства или реконструкции культовых сооружений обеспечение пожарной безопасности возлагается на заказчика или уполномоченное им лицо и строительную организацию.

1.8. В культовых сооружениях необходимо обеспечивать такие требования пожарной безопасности: сохранение несущей способности конструкций на протяжении определенного времени; ограничение распространения огня и дыма в сооружении, а также на соседние сооружения и прилегающие территории; обеспечение эвакуации людей из сооружения или их спасение другим способом; обеспечение безопасности личного состава аварийно-спасательных служб.

1.9. Реконструкцию, перепланировку, капитальный ремонт, техническое

переоснащение культовых сооружений необходимо проводить только при наличии соответствующей проектной документации, которая прошла государственную экспертизу по пожарной безопасности с положительным результатом в органах государственного пожарного надзора.

1.10. В настоящих Правилах нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

культовое сооружение – здание (сооружение), предназначенное для проведения богослужений и религиозных обрядов (христианские: соборы, церкви, часовни, колокольни, молитвенные дома и тому подобное; мусульманские мечети; иудейские синагоги и тому подобное);

молитвенный зал – помещение для верующих и посетителей в культовом сооружении во время проведения богослужений и религиозных обрядов;

алтарь – наисвятейшая часть христианского храма, расположенная с его восточной стороны. В православных храмах алтарь отделен иконостасом;

противопожарный режим – комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта, направленных на обеспечение его пожарной безопасности;

устройства с применением открытого огня – средства культового назначения для освещения помещений и атрибутики религиозных обрядов, в которых использование открытого огня предопределено спецификой ритуалов (лампады, свечи, подсвечники, факелы, кадила и тому подобное);

эвакуационное освещение – освещение, предназначенное для эвакуации людей из помещений во время аварийного отключения рабочего освещения.

II. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2.1. На прилегающей территории, а также в помещениях культовых сооружений должен быть установлен противопожарный режим в соответствии с требованиями раздела IV Правил пожарной безопасности в ЛНР.

2.2. Руководители религиозных организаций, которым принадлежат культовые сооружения на праве собственности (пользования) назначают лиц, ответственных за соблюдение противопожарного режима. Согласно требованиям Порядка осуществления обучения в сфере гражданской защиты, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 05.04.2016 № 158, лица, ответственные за соблюдение противопожарного режима, должны пройти специальное обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности.

Обязанности лиц, ответственных за соблюдение противопожарного режима, должны быть предусмотрены в соответствующих документах (функциональных обязанностях, должностных инструкциях, положениях и тому подобное).

2.3. Руководители религиозных организаций, которым принадлежат культовые сооружения на праве собственности (пользования), а также лица, ответственные за соблюдение противопожарного режима, должны осуществлять контроль за соблюдением надлежащего уровня противопожарного режима территорий возле культовых сооружений и их помещений, а также проводить инструктажи по вопросам пожарной безопасности со служителями культовых сооружений.

Вопросы для рассмотрения во время инструктажей должны быть отражены в соответствующих инструкциях.

Для культовых сооружений с одновременным пребыванием свыше 50 верующих и посетителей должна быть разработана и утверждена инструкция, которая определяет действия служителей относительно обеспечения безопасной и быстрой эвакуации верующих и посетителей. Не реже одного раза в год должны проводиться практические тренировки всех служителей культового сооружения. О проведении инструктажей по вопросам пожарной безопасности и занятий должна вноситься запись в соответствующий журнал.

2.4. В культовых сооружениях соответствующей инструкцией должны быть определены:

- правила проезда и места стоянки транспортных средств возле культовых сооружений;

- порядок осмотра и закрытия культового сооружения после богослужений и других массовых мероприятий;

- порядок проведения временных пожароопасных работ (в том числе сварочных);

- порядок прохождения обучения и проверки знаний по вопросам пожарной безопасности, а также проведения со служителями противопожарных инструктажей с назначением ответственных за их проведение;

- порядок организации эксплуатации и обслуживания имеющихся средств противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, противодымной защиты, первичных средств пожаротушения и тому подобное);

- порядок проведения предупредительных плановых ремонтов и осмотров инженерного оборудования (электроустановок, систем пожарной автоматики, систем отопления, систем вентиляции и тому подобное);

- порядок вызова пожарно-спасательных подразделений и сообщения о пожаре руководителю религиозной организации, которой принадлежит культовое сооружение на праве собственности (пользования);

- порядок отключения от сети электрооборудования в случае пожара;

- действия служителей в случае выявления пожара.

Все служители культового сооружения должны быть ознакомлены с указанной инструкцией во время проведения инструктажей по вопросам пожарной безопасности под подпись в соответствующем журнале.

2.5. Для культовых сооружений с одновременным пребыванием свыше 50 верующих и посетителей должны разрабатываться планы эвакуации по каждому этажу. В сооружениях с наличием ценных икон и других духовных ценностей должны быть разработанные планы эвакуации материальных ценностей. План эвакуации материальных ценностей необходимо хранить у руководителя религиозной организации, которой принадлежит культовое сооружение на праве собственности (пользования) или у лица, ответственного за соблюдение противопожарного режима.

2.6. В случае эксплуатации предоставленных в аренду культовых сооружений или их помещений, обязанности сторон по обеспечению пожарной безопасности арендованного имущества должны быть определены в договоре аренды.

2.7. Должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право беспрепятственного доступа во все без исключения помещения культовых сооружений для проведения проверки их противопожарного состояния.

2.8. Культовые сооружения, их помещения, пути эвакуации и прилегающая территория должны быть оборудованы знаками пожарной безопасности, в соответствии с Правилами пожарной безопасности в ЛНР.

2.9. Молитвенные залы культовых сооружений должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам. Помещения другого назначения в культовых сооружениях обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в ЛНР.

III. Требования пожарной безопасности к территории и помещениям

3.1. Содержание территории:

3.1.1. Территория возле культовых сооружений должна постоянно содержаться в чистоте и своевременно очищаться от горючего мусора. На территории запрещается складирование любых горючих материалов.

3.1.2. Расстояние от культовых сооружений до пожарного депо по дорогам общего пользования определяется в соответствии с требованиями ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Если установленное расстояние превышает значения, установленные государственными строительными нормами, то культовые сооружения необходимо дополнительно оборудовать передвижными

огнетушителями согласно требованиям приложения № 1 к настоящим Правилам.

3.1.3. Противопожарные разрывы от культовых сооружений до сооружений другого назначения, а также между культовыми сооружениями, которые располагаются на территории храменных комплексов, должны отвечать требованиям действующих государственных строительных норм. Территорию в пределах противопожарных разрывов запрещается загромождать горючими материалами, застраивать, располагать на ней временные сооружения и складировать горючие материалы.

3.1.4. К зданиям культовых сооружений должны быть предусмотрены проезды с твердым покрытием для пожарных автомобилей. Для проезда пожарного автомобиля допускается использовать проходы вокруг культовых сооружений, которые используются во время соответствующих церковных обрядов. При этом такие проходы должны отвечать требованиям государственных строительных норм к их покрытию и ширине.

Также должны быть предусмотрены проезды к источникам противопожарного водоснабжения, расположенных на территории культовых сооружений. Проезды и проходы к источникам противопожарного водоснабжения, пожарному инвентарю, оборудованию и средствам пожаротушения должны быть всегда свободными, а зимой очищаться от снега.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарных автомобилей. На проездах и площадках для разворота пожарных автомобилей запрещается парковка автотранспорта.

Требования к устройству проездов и площадок для разворота пожарных автомобилей устанавливаются с учетом требований ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3.1.5. Проем ворот для въезда пожарных автомобилей на территорию культовых сооружений необходимо предусматривать высотой не менее 4,25 м и шириной не менее 3,5 м.

3.1.6. Площадки, которые устраиваются перед главным входом к культовым сооружениям, не должны иметь выступов и препятствий, которые мешают свободному движению людей. Не допускается установка на таких площадках киосков и других временных сооружений.

3.1.7. Временные сооружения торговли (киоски, лотки и тому подобное) должны размещаться на расстоянии не менее 10 м от других зданий и сооружений, кроме случаев, когда согласно строительным нормам необходим большой противопожарный разрыв или когда их можно устанавливать у наружных стен без проемов, которые отвечают требованиям строительных норм к противопожарным стенам.

3.1.8. На территории возле культовых сооружений запрещается разводить костры, сжигать, а также складировать горючий мусор и листья.

3.2. Содержание помещений:

3.2.1. Помещения культовых сооружений должны своевременно очищаться от горючего мусора и постоянно содержаться в чистоте.

3.2.2. В случае реконструкции, перепланировки, капитального ремонта помещений культовых сооружений, необходимо выполнять требования, установленные нормативными правовыми актами по пожарной безопасности и настоящими Правилами.

3.2.3. Встроенные и пристроенные к культовым сооружениям жилые помещения и помещения художественных мастерских должны отделяться от культовых сооружений противопожарными стенами, противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями в соответствии с требованиями действующих государственных строительных норм. Такие помещения должны иметь самостоятельные пути эвакуации.

3.2.4. Предел огнестойкости и предел распространения огня для несущих конструкций балконов и хоров необходимо принимать как для несущих элементов (колон) согласно таблице 4 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства».

3.2.5. Деревянные элементы конструкций культовых сооружений (колонны, стены, перекрытия, несущие конструкции хоров, другие несущие конструкции, ограждающие конструкции, лестницы и марши лестничных клеток, купола), кроме сооружений V степени огнестойкости, должны подвергаться огнезащитной обработке.

Несущие металлические конструкции культовых сооружений должны подвергаться поверхностной огнезащитной обработке или защищаться соответствующими конструкциями, для обеспечения необходимых пределов огнестойкости, установленных действующими государственными строительными нормами.

Иконостас, выполненный из горючих материалов (древеси́ны), должен подлежать огнезащитной обработке со стороны внутреннего алтаря.

Огнезащитную обработку деревянных конструкций культовых сооружений необходимо выполнять согласно требованиям Правил по огнезащите в Луганской Народной Республике, утвержденных приказом МЧС ЛНР от 19.12.2019 № 695 (зарегистрировано в Минюст ЛНР 30.01.2020 за № 24/3208).

В культовых сооружениях, которые являются памятниками архитектуры, истории и культуры, допускается не выполнять огнезащитную обработку, если

такая обработка может навредить настенной живописи, при условии разработки компенсирующих мероприятий пожарной безопасности, согласованных с центральным органом государственного пожарного надзора (департамент надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР), и органом охраны культурного наследия (Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики).

3.2.6. В культовых сооружениях допускается торговля товарами только церковного назначения (свечи, крестики, богословская литература и тому подобное). Торговые лотки не должны располагаться на путях эвакуации и уменьшать их нормативную ширину.

3.2.7. Расположение молитвенных залов на втором и выше этажах (антресольных этажах) допускается в культовых сооружениях, которые имеют противопожарные перекрытия не ниже 3 типа (предел огнестойкости REI 45) с несущими элементами каркаса (несущими стенами) с пределом огнестойкости не менее чем REI 45 в соответствии с ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства». В молитвенных залах, расположенных на втором и выше этажах, пол и его покрытие должны быть выполнены из негорючих материалов.

3.2.8. В молитвенных залах, которые располагаются в подвальных и подземных этажах, отделка стен, пола и потолка должна быть выполнена из негорючих материалов. В таких молитвенных залах должно быть предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов.

В молитвенных залах, которые располагаются в подвальных и подземных этажах, должны быть выполнены требования подпункта 5.4.4 настоящих Правил относительно функций системы оповещения.

3.2.9. Наиболее допустимое количество верующих и посетителей в молитвенных залах устанавливается в зависимости от степени огнестойкости культового сооружения в соответствии с таблицей № 1 согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

3.2.10. Минимальная ширина хоровых помещений и антресольных этажей должна быть не менее чем 1,2 м. В случае, когда количество людей, которые одновременно находятся на хорах, не превышает 5 человек, допустимая ширина - не менее чем 0,9 м.

3.2.11. Эвакуационные пути и выходы должны отвечать требованиям действующих государственных строительных норм.

3.2.12. Эвакуационные выходы должны содержаться свободными, ничем не загромождаться и в случае возникновения пожара обеспечивать безопасную эвакуацию людей.

3.2.13. Двери эвакуационных выходов в культовых сооружениях должны открываться в направлении выхода верующих и посетителей из сооружения. Не нормируется направление открывания дверей для:

- помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек;
- кладовых для хранения церковного инвентаря;
- помещений алтаря и дверей, которые устанавливаются в иконостасе;
- санитарных узлов.

3.2.14. Двери эвакуационных выходов во время пребывания в культовых сооружениях верующих и посетителей не должны закрываться на навесные замки, болтовые соединения и другие запоры, которые тяжело открываются изнутри.

3.2.15. Лестничные марши и площадки должны иметь исправные ограждения с перилами, которые не должны уменьшать их ширины.

3.2.16. При осуществлении расчета путей эвакуации (времени эвакуации) из молитвенных залов количество верующих и посетителей в залах без мест для сидения необходимо рассчитывать - один верующий, посетитель на 0,5 кв. м площади зала. При определении количества верующих и посетителей в таких молитвенных залах, площадь, которую занимают церковный инвентарь и пути эвакуации, не учитывается. Для молитвенных залов с местами для сидения - от количества мест для сидения.

Выход из помещения алтаря во время расчета ширины и количества эвакуационных выходов из молитвенных залов не учитывается.

3.2.17. Пути эвакуации из молитвенных залов культовых сооружений должны обеспечивать эвакуацию верующих и посетителей в необходимое время в зависимости от его объема в соответствии с таблицей № 2 согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

Расчетное время эвакуации из культовых сооружений определяется в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

3.2.18. Как эвакуационные необходимо учитывать пути из помещения алтаря, которые ведут непосредственно наружу или через молитвенный зал.

3.2.19. Допускается учитывать как эвакуационные выходы из хоров и антресольных этажей культовых сооружений лестницы, криволинейные в плане (винтовые или забежные). При этом на хорах, из которых осуществляется эвакуация такими лестницами, не должно находиться более 5 человек.

3.2.20. Пути эвакуации, предназначенные для маломобильных групп

населения, должны отвечать требованиям ДБН В.2.2-9-2009 «Общественные здания и сооружения» и ДБН В.2.2-17:2006 «Доступность зданий и сооружений для малогабаритных групп населения».

3.2.21. Покрытие пола в помещениях культовых сооружений с массовым пребыванием людей должно иметь показатели пожарной опасности в соответствии с ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства».

В культовых сооружениях допускается использовать ковры, дорожки и другое временное покрытия в соответствии с Правилами пожарной безопасности в ЛНР. Такие покрытия должны надежно крепиться к полу.

3.2.22. Проемы в колокольнях и минаретах должны иметь ограждение высотой не менее чем 1,2 м.

3.2.23. Двери при выходах в чердачные помещения должны быть противопожарными, постоянно закрытыми, а ключи хранятся в месте, свободном для доступа в любое время суток. На таких дверях необходимо указывать место хранения ключей для их открытия.

3.2.24. Противопожарные двери в культовых сооружениях должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Не допускается установка любых устройств, которые препятствуют нормальному закрытию противопожарных дверей, а также снимать устройства, установленные для их самозакрывания.

3.2.25. Запрещается:

устраивать в молитвенных залах жилые помещения и допускать в них проживание людей, в том числе временное;

выполнять перепланировку помещений без согласования в установленном законодательством порядке;

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами и другие огнеопасные вещества и материалы в помещениях культовых сооружений, кроме случаев, указанных в пункте 4.4 настоящих Правил;

размещать в чердачных и подвальных помещениях архивы, хранить материальные и другие ценности, а также церковный инвентарь;

размещать на путях эвакуации устройства, которые препятствуют свободному проходу людей (раздвижные, подъемно-опускные и вращающиеся двери, вращающиеся и раздвижные турникеты), а также устраивать пороги высотой более 0,025 м;

устраивать в притворах культовых сооружений гардеробы и вешалки для одежды.

3.2.26. Стулья, лавки в молитвенных залах и на балконах вместимостью свыше 12 мест должны быть прикреплены к полу.

3.2.27. Приставные лавки и стулья не должны устанавливаться на путях эвакуации.

3.2.28. Количество установленных мест в ряду должно быть:
при одностороннем выходе из ряда - не более 26;
при двустороннем - не более 50.

3.2.29. Глубина стульев, лавок должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м. Ширина основных проходов должна составлять не менее 1,4 м.

3.3. Требования к эвакуационным путям и выходам:

3.3.1. Высоту эвакуационных выходов культовых сооружений необходимо принимать не менее чем 2 м. Допускается уменьшать высоту эвакуационных выходов до 1,9 м в технических и подвальных этажах.

3.3.2. Ширину эвакуационного выхода из молитвенного зала необходимо определять в соответствии с ДБН В.2.2-9-2009 «Общественные здания и сооружения», но не менее чем 1,2 м.

Ширина эвакуационных выходов из других помещений должна быть не менее чем 0,8 м.

3.3.3. Ширина эвакуационных выходов из помещений алтаря должна быть не менее чем 0,7 м.

3.3.4. Ширина лестничных маршей должна быть не меньше расчетной и не меньше ширины эвакуационного выхода на лестничные клетки из этажа, на котором находится наибольшее количество людей. При этом ширина лестничного марша эвакуационных лестничных клеток (лестниц) в культовых сооружениях не должна быть меньше показателей, установленных в ДБН В.2.2-9-2009 «Общественные здания и сооружения».

3.3.5. Лестницы, которые ведут на колокольни и минареты, могут иметь ширину не менее чем 0,7 м, если они предназначены лишь для одного человека. В других случаях их ширина должна соответствовать требованиям подпункта 3.3.4 настоящих Правил.

3.3.6. Количество эвакуационных выходов из молитвенных залов культовых сооружений должно отвечать результатам соответствующих расчетов, но не менее двух. Эвакуационные выходы должны быть рассредоточенными по периметру молитвенного зала. В молитвенном зале, в котором количество верующих и посетителей не превышает 50 человек, может быть предусмотрен один эвакуационный выход.

3.3.7. Количество эвакуационных выходов из хоров и антресольных этажей должно быть не менее двух. Допускается устройство одного эвакуационного выхода во время одновременного пребывания на таких хорах и антресольных этажах не более 25 человек.

3.3.8. Максимальное расстояние от любой точки молитвенного зала к ближайшему эвакуационному выходу необходимо определять в соответствии с таблицей № 3 согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

3.3.9. Эвакуация верующих и посетителей из надземных этажей, хоров и антресольных этажей культовых сооружений должна предусматриваться по эвакуационным лестничным клеткам в соответствии с ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства». Допускается эвакуация верующих и посетителей из хоров и антресольных этажей открытыми лестницами, которые ведут к молитвенному залу.

3.3.10. Выходы из подвальных помещений культовых сооружений необходимо предусматривать непосредственно наружу. Для функционального соединения подвальных помещений с молитвенными залами допускается устраивать лестничные клетки, вход в которые из подвальных помещений необходимо предусматривать через противопожарный тамбур-шлюз 1-го типа. Такие выходы не учитываются во время расчета путей эвакуации.

IV. Требования к устройствам культового назначения, в которых используют открытый огонь

4.1. Подсвечники и другие устройства, в которых используется открытый огонь, необходимо устанавливать на негорючую поверхность, которая выступает за их габариты (проекция габаритов на пол, стены) не менее чем на 0,5 м. Конструкции подсвечников, лампад, светильников и тому подобное должны исключать возможность самовыпадания свеч.

4.2. Стационарные подсвечники и другие устройства, в которых используется открытый огонь, должны быть надежно закреплены к полу, стене или потолку, а переносные не должны устанавливаться на путях эвакуации.

4.3. Подсвечники и другие устройства, в которых используется открытый огонь, необходимо располагать от горючих конструкций и от горючих отделочных материалов на расстоянии не менее чем 1 м таким образом, чтобы исключалась возможность попадания открытого огня на строительные конструкции или другие отделочные материалы и капания горючей жидкости на пол.

4.4. Горючие жидкости (для лампад, светильников и тому подобное) и

кадильный уголь необходимо хранить в металлических шкафах. В одном шкафу должно храниться не более 5 л горючей жидкости. Запрещается располагать указанные шкафы на путях эвакуации в помещениях с массовым пребыванием людей (в молитвенных залах, подвальных помещениях и тому подобное). Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в закрытой металлической таре.

4.5. Заливание горючей жидкости в устройства, в которых используется открытый огонь, необходимо осуществлять при отсутствии открытого пламени на расстоянии не менее чем 1 м от включенных приборов отопления до начала службы. Залив горючих жидкостей необходимо делать над металлической посудиною.

4.6. После проведения богослужений лицо, ответственное за соблюдение противопожарного режима, в культовом сооружении должно проверить, чтобы все устройства с применением открытого огня были погашены.

4.7. Лицом, ответственным за соблюдение противопожарного режима, из числа служителей культового сооружения должно быть назначено лицо, ответственное за противопожарный режим мест использования открытого огня в период проведения богослужений и массовых праздничных мероприятий.

V. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию

5.1. Системы противопожарного водоснабжения:

5.1.1. Системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения должны отвечать требованиям ДБН В.2.5-74:2013 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и ДБН В.2.5-64:2012 «Внутренний водопровод и канализация».

5.1.2. Расходы воды на наружное пожаротушение в культовых сооружениях необходимо рассчитывать согласно таблице 6 ДБН В.2.5-74:2013 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», как для общественных зданий, в зависимости от объема культового сооружения.

Размещение источников наружного водоснабжения, их содержание и эксплуатация должна также осуществляться в соответствии с разделом 6.3.1 Правил пожарной безопасности в ЛНР.

5.1.3. В населенных пунктах, где отсутствуют водопроводные сети и естественные водоемы, необходимо предусматривать пожарные резервуары или водоемы с запасом воды, который обеспечивает тушение пожара на протяжении 3 часов, с устройством подъезда к ним для пожарных автомобилей.

5.1.4. Необходимость устройства в культовых сооружениях систем внутреннего противопожарного водопровода определяется заданием на проектирование.

5.1.5. Для внутреннего тушения куполов и подкупольных конструкций, выполненных из горючих материалов (за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости) необходимо устраивать сухотрубы с дренчерными оросителями.

Сухотрубы должны заканчиваться выведенными наружу патрубками с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения насосов пожарных автомобилей с установкой обратного клапана и задвижки.

Соединительные головки патрубков сухотрубов должны быть размещены в удобном для подъезда пожарных автомашин месте.

5.2. Системы противодымной защиты:

5.2.1. Необходимость оборудования помещений культовых сооружений системами противодымной защиты необходимо определять, как для общественных помещений, в соответствии с разделом 5 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

5.2.2. В культовых сооружениях как систему противодымной защиты используют системы дымоудаления с механическим или естественным побуждением.

5.2.3. Выбросы дыма из системы дымоудаления с естественным побуждением необходимо предусматривать в верхней части культового сооружения.

5.3. Системы пожарной сигнализации и пожаротушение:

5.3.1. Необходимость оборудования культовых сооружений системами пожарной сигнализации и пожаротушения необходимо определять с учетом требований ДБН В.2.5-56:2010 «Системы противопожарной защиты».

5.3.2. Требования к содержанию систем пожарной сигнализации и пожаротушения устанавливаются разделом 6.1 и 6.2 Правил пожарной безопасности в ЛНР.

5.3.3. Сигналы от приемно-контрольных приборов систем противопожарной защиты следует выводить на пульта централизованного пожарного наблюдения.

5.3.4. Пожарные извещатели необходимо располагать как в помещении молитвенного зала, так и в помещении алтаря, над хорами и в других помещениях, которые имеют общее свободное пространство с молитвенным залом.

5.3.5. Для выявления пожара в культовых сооружениях могут использоваться дымовые, тепловые, линейные или комбинированные пожарные извещатели.

Во время выбора дымовых пожарных извещателей необходимо учитывать влияние применения устройств, в которых используется открытый огонь, и свеч.

Возле эвакуационных выходов из культовых сооружений необходимо устанавливать ручные пожарные извещатели.

5.3.6. При выборе типа пожарных извещателей необходимо учитывать высоту помещений культовых сооружений.

5.4. Система оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей:

5.4.1. Необходимость оборудования культовых сооружений системами оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей (далее – СО) определяется согласно требованиям ДБН В.2.5-56:2010 «Системы противопожарной защиты».

5.4.2. В культовых сооружениях, которые вмещают свыше 1000 верующих и посетителей, либо в которых молитвенные залы находятся в подвальном помещении, должны устанавливаться СО 3-го типа.

СО 3-го типа должны предусматривать трансляцию языковых сообщений о чрезвычайной ситуации для снижения вероятности возникновения паники.

5.4.3. В подвальных и подземных этажах (помещениях) СО должны иметь световые и (или) фотолюминесцентные указатели направления движения независимо от типа СО.

5.4.4. Порядок использования СО необходимо определять в инструкциях по эксплуатации этих систем.

5.5. Отопление:

5.5.1. Системы отопления в культовых сооружениях должны отвечать требованиям ДБН В.2.5-67-2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Установка газового оборудования проводится в соответствии с требованиями ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение», СНиП II-35-76 «Котельные установки».

5.5.2. Котлы, отопительные приборы и печи в культовых сооружениях должны проверяться ежегодно (перед началом отопительного периода) на пригодность к эксплуатации.

5.5.3. Котлы системы автономного отопления культовых сооружений необходимо размещать в отдельных зданиях или отдельных помещениях, расположенных у внешних стен и отделенных противопожарными перегородками, согласно с действующими государственными строительными нормами.

5.5.4. Запрещается:

применение для отопления помещений культовых сооружений нестандартного (самодельного) оборудования или ламп накаливания;

сушка любых горючих материалов на котлах, печах и трубопроводах систем отопления, дымоходах и тому подобное;

использование в культовых сооружениях газового оборудования, в том числе для теплоснабжения.

5.6. Печное отопление:

5.6.1. Использование печного отопления разрешается в культовых сооружениях, которые рассчитаны на пребывание в них не более 50 верующих и посетителей.

5.6.2. Топка в печах должна осуществляться под надзором лица, ответственного за отопление, и должна завершаться не позднее, чем за два часа до окончания богослужения или проведения массовых мероприятий в культовых сооружениях.

5.6.3. Печи должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, которые отвечают требованиям строительных норм.

5.6.4. Пол из горючих материалов должен защищаться под топочными дверцами (топочным отверстием) металлическим листом размером не менее 0,7 x 0,5 м, который располагается своей длинной стороной вдоль печи.

5.6.5. Дымовые трубы печей и котлов, которые работают на твердом топливе, в культовых сооружениях с горючей кровлей должны быть оборудованы искрогасителями.

5.6.6. Золу и шлак необходимо заливать водой и выносить в специально отведенные для этого места.

5.6.7. Твердое топливо должно храниться в отдельных зданиях или на специально оборудованных площадках, которые находятся вне территории культовых сооружений, на расстоянии не менее 15 м от культовых сооружений.

5.6.8. Очистку дымоходов и печей от сажи необходимо проводить перед началом отопительного сезона, а также на протяжении всего отопительного сезона с периодичностью в соответствии с п. 5.2.5 Правил пожарной

безопасности в ЛНР.

5.6.9. Запрещается:

- оставлять печи, которые топят, без присмотра или поручать присмотр за ними малолетним детям;
- пользоваться печами и очагами огня, имеющими трещины;
- размещать топливо и другие горючие вещества и материалы непосредственно перед топочным отверстием;
- хранить непотушенные угли и золу в металлической посуде, установленной на деревянном полу или горючей подставке;
- сушить и складировать на печах одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы;
- применять для разжигания печей ЛВЖ и ГЖ;
- топить углем, коксом и газом печи, не приспособленные для этой цели;
- использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника;
- осуществлять топку печей с открытыми дверцами топливника;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- прокладывать дымоходы (борова) отопительных печей по поверхности горючих основ;
- закреплять на дымовых трубах антенны телевизоров, радиоприемников и тому подобное;
- хранить в помещении запас топлива, превышающий суточную потребность;
- использовать для дымовых труб асбестоцементные и металлические трубы, устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы.

5.7. Электроснабжение:

5.7.1. Электрооборудование культовых сооружений должно осуществляться с учетом требований ДБН В.2.5-23-2010 «Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения», ДБН В.2.5-24-2003 «Электрическая кабельная система отопления», ДБН В.2.5-27-2006 «Защитные мероприятия электробезопасности в электроустановках домов и сооружений», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила строения электроустановок. Электрооборудование специальных установок», Правил устройства электроустановок (ПУЭ), ДБН В.2.2-9-2009 «Общественные здания и сооружения» и других соответствующих нормативных правовых актов в сфере устройства электроустановок.

5.7.2. Распределительные электрические устройства должны располагаться в электрических шкафах, которые необходимо устанавливать согласно требованиям ДБН В.2.5-23-2010 «Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения». При этом шкафы должны располагаться на негорючей стене (основе). Электрические шкафы,

которые располагаются на путях эвакуации, должны быть постоянно запертыми. Все электрические шкафы необходимо оснащать схемой подключения потребителей с поясняющими надписями.

5.7.3. Схема электроснабжения культовых сооружений с молитвенными залами с количеством верующих и посетителей 300 человек и более должна предусматривать питание электроприемников от двух независимых источников питания.

5.7.4. Электрическая проводка в культовых сооружениях должна быть выполнена медными жилами. В существующих культовых сооружениях, в которых используется электрическая проводка с алюминиевыми жилами, такая проводка должна быть проложена в металлических трубах или коробах.

5.7.5. Электрическая проводка по горючим конструкциям культовых сооружений должна прокладываться в металлических трубах.

5.7.6. Расстояние от светильников с лампами накаливания до горючих строительных конструкций и отделочных материалов не должно быть меньше показателей, приведенных в таблице № 4 согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

5.7.7. Штепсельные розетки должны иметь заземления и защитные крышки.

5.7.8. Электророзетки, выключатели, переключатели и другие подобные устройства могут устанавливаться на горючие основания (конструкции) при условии подкладки под них сплошного негорючего материала, который выступает за габариты устройства не менее чем на 0,01 м.

5.7.9. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны осуществляться с помощью опрессовки, сварки, пайки или зажимов (винтовых, болтовых и т.п.).

Соединительные коробки должны иметь степень защиты не менее чем IP 43.

5.7.10. Для общего отключения электроснабжения культовых сооружений необходимо предусматривать установку аппаратов отключения электроснабжения. Такие аппараты в деревянных культовых сооружениях должны располагаться вне сооружения на негорючих опорах. Аппараты отключения электроснабжения должны располагаться в ящиках из негорючих материалов или в нишах, которые имеют устройства для пломбирования и закрывания на замок.

5.7.11. В культовых сооружениях не реже раза в два года должен

проводиться замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок, если другие сроки не обусловлены правилами технической эксплуатации электрического оборудования.

5.7.12. Культовые сооружения должны быть обязательно защищены от попадания молнии. Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений» (IEC 62305:2006, NEQ). Вместо молниеприемников допускаются металлические элементы или церковные символы (кресты, полумесяцы и т.п.) на покрытиях культовых сооружений.

5.7.13. Запрещается:

- эксплуатация кабелей и проводов с поврежденной изоляцией или такой, которая в процессе эксплуатации потеряла защитные свойства;

- открытая прокладка проводов и кабелей на расстоянии, менее чем 1 м от иконостаса, который выполнен из горючих материалов;

- пользование поврежденными розетками, ответвительными и соединительными коробами, выключателями и другими электроизделиями;

- подвешивание светильников непосредственно на токопроводящие провода, обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, эксплуатация их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- применение самодельных удлинителей, которые не отвечают требованиям ПУЭ, которые предъявляются к переносным (передвижным) электропроводам;

- применение самодельных некалиброванных плавких вставок и предохранителей;

- прохождение воздушных линий электропередач и внешних электропроводов над деревянными культовыми сооружениями;

- использовать в культовых сооружениях бытовые электрические приборы не заводского исполнения.

5.8. Освещение:

5.8.1. Естественное и искусственное освещение, в том числе аварийное (освещение безопасности и эвакуационное освещение), в культовых сооружениях должно отвечать требованиям ДБН В.2.5-28-2006 «Естественное и искусственное освещение».

5.8.2. Культовые сооружения с молитвенными залами, которые рассчитаны на количество верующих и посетителей свыше 50 человек, должны оборудоваться системами эвакуационного освещения. Эвакуационное освещение должно предусматривать установку над эвакуационными выходами

из молитвенных залов световых указателей «Выход».

5.8.3. Эвакуационные лестничные клетки, лестницы и другие пути эвакуации должны обеспечиваться эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок. Светильники эвакуационного освещения должны включаться с наступлением сумерек в случае пребывания в культовом сооружении верующих и посетителей. Пути эвакуации, которые не имеют естественного освещения, во время проведения в культовом сооружении богослужений должны освещаться электрическим освещением.

5.8.4. Во время проведения богослужений и других массовых мероприятий в подвальных и подземных помещениях, должно быть включенное эвакуационное освещение этих помещений и путей эвакуации.

5.8.5. В случае отключения электроэнергии обслуживающий персонал культовых сооружений (служители культовых сооружений) должен иметь электрические фонари. Необходимое количество фонарей определяется лицом, ответственным за соблюдение противопожарного режима сооружения.

VI. Требования пожарной безопасности во время проведения богослужений и других религиозных мероприятий

6.1. Перед проведением богослужений в канун больших религиозных праздников служители культовых сооружений должны пройти целевой инструктаж по вопросам пожарной безопасности под подпись в соответствующем журнале. Такие инструктажи должно проводить лицо, ответственное за соблюдение противопожарного режима.

6.2. Перед проведением богослужений в канун религиозных праздников лицо, ответственное за соблюдение противопожарного режима, должно дополнительно проверять противопожарный режим территории вокруг культового сооружения, помещений культового сооружения в целом относительно обеспечения их первичными средствами пожаротушения и исправным состоянием инженерных систем противопожарной защиты.

6.3. Лицо, ответственное за соблюдение противопожарного режима, должно проверить места использования открытого огня в соответствии с требованиями раздела 4 настоящих Правил.

6.4. Во время проведения богослужений в темное время суток территория вокруг культовых сооружений должна освещаться.

6.5. Двери эвакуационных выходов во время проведения богослужений не должны закрываться на запоры, которые тяжело открываются или открываются

только с помощью ключей.

6.6. На путях эвакуации должна быть включена система эвакуационного освещения.

6.7. После проведения богослужений и других массовых мероприятий лицо, ответственное за соблюдение противопожарного режима, должно проверить все помещения культового сооружения относительно их противопожарного режима.

6.8. Запрещается:

скопление людей во время проведения богослужений возле эвакуационных выходов из культового сооружения;

проводить любые строительно-монтажные, ремонтно-реставрационные, огневые работы в культовых сооружениях во время богослужений и других массовых мероприятий;

заграждать пути эвакуации и эвакуационные выходы.

VII. Основные требования пожарной безопасности во время выполнения строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных работ

7.1. Во время выполнения строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных работ в культовых сооружениях необходимо соблюдать требования Правил пожарной безопасности в ЛНР и требований настоящего раздела Правил.

7.2. Помещение и территория, где проводятся строительно-монтажные и ремонтно-реставрационные работы, должны быть ограждены и своевременно очищаться от горючего мусора.

7.3. Проведение строительно-монтажных, ремонтно-реставрационных работ разрешается лишь при наличии проектной документации, которая прошла государственную экспертизу по пожарной безопасности.

7.4. Лицом, ответственным за пожарную безопасность и соблюдение противопожарного режима, во время проведения строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных работ является руководитель религиозной организации, которой принадлежит культовое сооружение на праве собственности (пользования).

7.5. Курение во время проведения строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных работ необходимо предусматривать в специально отведенных для этого местах.

7.6. Перед настилом пола необходимо подпольное пространство тщательным образом очистить от горючего мусора (опилок, стружки и т.п.).

7.7. Во время выполнения скрытых работ (противопожарные разделки и отступки от горючих конструкций, электромонтажные работы и т.п.) необходимо составлять акты на такие работы.

7.8. Огневые работы разрешается проводить при наличии наряда-допуска на их выполнение, который выдается лицом, ответственным за выполнение строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных работ.

7.9. Одновременное выполнение работ внутри культового сооружения, связанных с применением легковоспламеняющихся, горючих жидкостей, вместе с другими строительно-монтажными работами, которые связаны с применением открытого огня, запрещается.

7.10. Во время выполнения строительно-монтажных работ и ремонтно-реставрационных работ легковоспламеняющиеся и горючие вещества должны храниться в количестве, не превышающем сменную потребность, в отдельном месте в плотно закрытой таре. Запрещается хранение горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в культовом сооружении, которое реставрируется (ремонтируется).

7.11. Пустую тару от горючих материалов необходимо складировать за пределами территории культового сооружения в специально отведенном месте на расстоянии не менее чем 15 м от зданий и сооружений, а также мест хранения горючих строительных материалов.

7.12. Для отопления мест выполнения строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных работ должны применяться только специальные электрические приборы. Не допускается использование временных металлических печей и жаровен (мангалов) для обогрева (осушения) помещений.

7.13. Обязанности руководителя работ при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных работ определяются в соответствии с Правилами пожарной безопасности в ЛНР.

Заместитель Министра по вопросам
надзорно-профилактической деятельности
полковник службы гражданской защиты

В. М. Вихтар

Приложение № 1 к Правилам
пожарной безопасности для
культовых сооружений в
Луганской Народной Республике

Оснащение культовых сооружений огнетушителями

Залы и помещения	Норма расчета, площадь, кв. м	Минимальное количество огнетушителей	
		порошковый или водопенный	углекислотной
молитвенные залы	до 100	один ОП-6 или один ОВП-9	один ОУ-2
	от 100 до 300	один ОП-9 или два ОВП-9	один ОУ-3,5
	от 300 до 500	два ОП-9 или три ОВП-9	один ОУ-3,5
	более 500	дополнительно на каждые следующие 100 кв. м необходимо предусматривать по одному огнетушителю ОП-6 или ОВП-9 и один ОУ-3,5	
газовые котельные	в соответствии с требованиями ДБН В.2.5-20-2001 «Инженерное оборудование здания и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение»		
другие помещения	в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в ЛНР		

Примечания:

1. Углекислотный и порошковые огнетушители необходимо использовать в случаях загорания электрической проводки или электрических устройств, которые находятся под напряжением. В других случаях использовать водопенные огнетушители.

2. В культовых сооружениях, расстояние от которых до пожарного депо не отвечает установленным требованиям или которые не обеспечены нормируемым внешним противопожарным водоснабжением, необходимо дополнительно предусматривать один передвижной порошковый огнетушитель типа ОП-50 (с вытеснителем газа в баллоне или закачной) для сооружений с молитвенными залами, площадь которых составляет до 300 кв. м, и не меньше двух ОП-50 с площадью молитвенного зала более 300 кв. м.

3. В настоящем приложении приведены такие обозначения типов огнетушителей:

- ОП - огнетушитель порошковый;
- ОВП - огнетушитель водопенный;
- ОУ - огнетушитель углекислотный.

Цифра после обозначения типа огнетушителя значит массу огнетушительного вещества в килограммах, которое содержится в его корпусе.

Огнетушители должны размещаться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в ЛНР.

Для указания местонахождения огнетушителей в молитвенных залах должны устанавливаться указательные знаки согласно ДСТУ ISO 6309:2007

«Противопожарная защита. Знаки безопасности. Форма и цвет». Знаки необходимо располагать на видных местах на высоте 2.0 - 2.5 м от уровня пола.

Приложение № 2 к Правилам
пожарной безопасности для
культовых сооружений в
Луганской Народной Республике

Таблица № 1. Наиболее допустимое количество верующих и посетителей
в молитвенных залах

Степень огнестойкости культового сооружения	Наиболее допустимое количество верующих и посетителей в молитвенных залах, человек
I, II	не нормируется
III, IIIa, IIIб	до 600
IV, IVa, V	до 300

Таблица № 2. Необходимое время для эвакуации людей из молитвенного зала

Наименование помещения	Необходимое время для эвакуации людей (мин) из молитвенного зала объемом, тыс. куб. м		
	до 5 включительно	от 5 до 10 включительно	свыше 10
молитвенные залы	2	3	6

Таблица № 3. Максимальное расстояние к ближайшему эвакуационному выходу в молитвенных залах

Молитвенные залы	Степень огнестойкости здания	Расстояние, м, в залах объемом, тыс. куб. м		
		до 5 включительно	от 5 до 10 включительно	свыше 10
	I, II	30	45	55
	III, IIIa, IIIб	20	30	-
	IV, IVa, V	15	-	-

Таблица № 4. Минимальные расстояния от ламп накаливания до горючих строительных конструкций

Номинальная мощность Р, Вт	Минимальное расстояние, м
100	0,5
300	0,8
500	1,0