



**СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ г. № _____

г. Луганск

Об утверждении Правил пользования газом в быту

С целью обеспечения безаварийного и бесперебойного снабжения природным газом всех категорий потребителей Луганской Народной Республики, в соответствии с положениями статьи 77 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики, статьи 28 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 г. № 14-І «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики», Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила пользования газом в быту.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. Козлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от _____ 2016 г. № _____

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В настоящих Правилах пользования газом в быту (далее - Правила) определяются обязанности потребителей газа, пользователей газа, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, уполномоченных лиц по управлению общим имуществом (далее - уполномоченные лица), газоснабжающих организаций, сервисных центров, и требования по обеспечению безопасности при пользовании газом в быту, регулируются другие вопросы, связанные с использованием газом в быту.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие термины и их определения:

аварийная ситуация - ситуация, создающая угрозу жизни, здоровью людей и (или) разрушения зданий, сооружений, оборудования;

внутренний газопровод - газопровод, размещаемый внутри зданий и сооружений различного назначения;

газовое оборудование - технические изделия полной заводской готовности (приборы, аппараты, газогорелочные устройства), использующие газ в качестве топлива, а также горелки инфракрасного излучения, передвижные газогорелочные устройства и т. д.;

газопровод - комплекс трубопроводов, оборудования, приборов, предназначенных для транспортирования горючих газов;

газораспределительная система - производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом потребителей газа;

газоснабжающая организация - собственник объектов газораспределительной системы и (или) уполномоченное им лицо, осуществляющие снабжение газом потребителей газа и оказание услуг по транспортировке газа потребителям газа;

счетчик газа (БСГ) - прибор учета расхода газа, предназначенный для измерения объема расхода газа не более 16 м³/ч, используемого для бытовых и иных нужд;

пользователь газа - потребитель газа или другое физическое лицо, пользующиеся газом исключительно для личных, семейных, домашних и

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

потребитель газа - физическое лицо, приобретающее газ у газоснабжающей организации по договору для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

сервисный центр - организация или индивидуальный предприниматель, заключившие с газоснабжающей организацией договор о проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования у потребителей газа;

аварийно - диспетчерская служба - подразделение, созданное для локализации аварий на объектах газораспределительной системы и газопотребления на закрепленной за ним территории, с круглосуточным режимом работы, включая выходные и праздничные дни;

ремонт - работы, выполняемые для обеспечения или восстановления работоспособности газового оборудования, с заменой и (или) восстановлением отдельных частей;

индивидуально-баллонная установка (ИБУ) - установка газоснабжения СУГ, в состав которой входит не более двух баллонов, в том числе и шкафные для жилых домов;

техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности, надежности и безопасности газового оборудования и газопроводов;

уполномоченное лицо по управлению общим имуществом - гражданин или организация, назначенные местным исполнительным и распорядительным органом для управления общим имуществом.

1.3. Паспорт на право пользования газовыми приборами, составляемый по форме согласно Приложению №1, является документом предоставляющим право пользования природным газом через присоединенную сеть. Указанный документ оформляется газоснабжающей организацией после выполнения всех монтажных работ и прохождения потребителем газа инструктажа по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.

1.4. Пользование газом потребителем через присоединенную сеть, осуществляется при наличии договора на техническое обслуживание газового оборудования.

При осуществлении технического обслуживания газоиспользующего оборудования сервисным центром между сервисным центром и потребителем газа заключается договор на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования.

Договор на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования считается заключенным с момента первого фактического подключения в установленном порядке потребителя газа к присоединенной сети.

1.5. Работы по монтажу внутренних газопроводов и газового

оборудования жилых домов при первичной газификации и капитальном ремонте осуществляются специалистами газоснабжающих организаций либо других организаций, имеющих право на выполнение таких работ.

Перестановку и замену газоиспользующего оборудования в процессе эксплуатации, изменение внутримодовой разводки газопровода, дополнительную установку газоиспользующего оборудования, не требующего организованного отвода продуктов сгорания, осуществляет газоснабжающая организация либо другая организация, заключившая договор с газоснабжающей организацией о проведении указанных работ.

1.6. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газоиспользующего оборудования осуществляются специалистами газоснабжающих организаций либо сервисных центров.

Виды работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, периодичность их проведения, определяются в технологических инструкциях на основании технических актов и руководств по эксплуатации оборудования.

В случае обнаружения неисправного газового оборудования, непригодного к дальнейшей эксплуатации, представитель сервисного центра производивший техническое обслуживание обязан предупредить потребителя газа под роспись о запрещении пользования газовым прибором. Сервисный центр обязан незамедлительно уведомить о выявленной неисправности газоснабжающую организацию и предоставить ей акт о результатах технического обслуживания для отключения газоиспользующего оборудования от газопроводов.

Сервисный центр предоставляет ежегодно, не позднее 15 октября в газоснабжающую организацию перечень газоиспользующего оборудования, прошедшего техническое обслуживание за текущий год и утвержденные планы-графики технического обслуживания на следующий год.

В случае невыполнения технического обслуживания, согласно утвержденному плану-графику, сервисный центр в течение пяти рабочих дней после отчетного месяца обязан предоставить сведения в газоснабжающую организацию о газоиспользующем оборудовании, не прошедшем техническое обслуживание.

1.7. В общежитиях, в которых эксплуатируется газовое оборудование, лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового оборудования, назначаются из числа специалистов, прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний настоящих Правил.

Копия приказа о назначении ответственных лиц, а также копии удостоверений о специальной подготовке предоставляются в газоснабжающую организацию.

Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового оборудования, не реже одного раза в три года проходят в учреждениях образования, аккредитованных в установленном законодательством порядке, на договорной основе периодическую проверку знаний настоящих Правил, и Правил безопасности систем газоснабжения Луганской Народной

Республики.

1.8. При наличии аварийной ситуации и (или) угрозе ее возникновения работники газоснабжающих организаций, при предъявлении ими служебного удостоверения с фотографией, имеют право на беспрепятственный доступ к объектам газораспределительной системы независимо от места их нахождения, если иное не установлено законодательными актами.

Доступ к объектам газораспределительной системы, находящимся в жилых помещениях и иных законных владениях граждан, осуществляется в присутствии потребителя газа либо иного лица, обеспечившего доступ, а в случае их отсутствия - в присутствии представителей организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, или местного исполнительного и распорядительного органа.

Вред, нанесенный имуществу граждан при проникновении в жилые помещения и иные законные владения, возмещается в судебном порядке только при проникновении без достаточных оснований. Основания являются достаточными, если отсутствуют другие способы предупреждения, локализации, ликвидации аварийной ситуации.

ГЛАВА 2

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГАЗА

2.1 Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, уполномоченные лица обязаны:

2.1.1. Следить за уплотнением вводов подземных коммуникаций в подвалы зданий, содержать в исправности окна и двери вспомогательных помещений;

2.1.2. Обеспечить, при необходимости, работникам газоснабжающих организаций при предъявлении ими служебного удостоверения с фотографией, доступ в любое время суток во все вспомогательные помещения для проверки их на загазованность, проведения технического обслуживания внутренних газопроводов и газового оборудования, а также при возникновении аварийной ситуации оказать содействие в предоставлении доступа в жилые и нежилые помещения здания;

2.1.3. Обеспечивать проведение проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов специализированными организациями в соответствии с главой 6 настоящих Правил.

2.1.4. Немедленно сообщать в газоснабжающую организацию о необходимости отключения газоиспользующего оборудования при выявлении неисправности дымовых каналов и самовольно установленного

газоиспользующего оборудования;

2.1.5. Не позднее чем за сутки, информировать граждан, в жилых домах (квартирах) которых установлены газовые проточные водонагреватели, о плановых отключениях (снижении рабочего давления) водоснабжения жилого дома.

2.1.6. Немедленно сообщать в специализированное подразделение газоснабжающей организации о наличии запаха газа или повреждении газопровода.

2.1.7. Сообщать в газоснабжающую организацию о снятии с регистрационного учета по месту нахождения газифицированного объекта всех граждан, проживающих в жилом помещении, для принятия решения о продолжении либо прекращении действия договора на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования. После регистрации граждан по месту нахождения газифицированного объекта уведомить газоснабжающую организацию о необходимости подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительной системе, которое производится после прохождения гражданами инструктажа по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием. Пуск газа при повторном заселении в квартиры осуществляется только после установки бытового счетчика газа.

2.1.8. До первичного и каждого последующего заселения в жилые помещения обеспечивать сохранность газового оборудования, газопроводов, наличие пломб и пломбирующего материала.

2.1.9. Обеспечивать сохранность технической документации на принадлежащее им газоиспользующее оборудование, дымовые и вентиляционные каналы.

2.1.10. Не позднее, чем за месяц до начала планируемых работ по капитальному ремонту зданий, письменно информировать газоснабжающую организацию для принятия решения о необходимости отключения газоиспользующего оборудования от системы газоснабжения.

2.1.11. По окончании работ по капитальному ремонту зданий письменно уведомить газоснабжающую организацию о необходимости подключения газоиспользующего оборудования к системе газоснабжения с представлением актов проверки дымовых и вентиляционных каналов.

2.2 Потребители газа обязаны:

2.2.1. Обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования, газопроводов и установленных на них отключающих устройств.

2.2.2. Обеспечивать сохранность пломб и пломбирующего материала, установленных изготовителями и газоснабжающими организациями на бытовых счетчиках газа, отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, достоверно снимать показания с БСГ.

2.2.3. При возникновении аварийной ситуации и (или) угрозе ее возникновения, обеспечивать, при необходимости, работникам газоснабжающих организаций, при предъявлении ими служебного

удостоверения с фотографией, доступ в любое время суток в жилые и нежилые помещения, а также на территорию участка, на котором расположен газифицированный объект, для осмотра надворных построек (гаражей, теплиц, сараев и другого), определения концентрации газа, локализации аварии или аварийной ситуации, ликвидации их последствий, если иное не установлено законодательными актами.

2.2.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ к газовому оборудованию, внутренним газопроводам, вводному газопроводу, газопроводам - вводам работникам газоснабжающей организации, при предъявлении ими служебного удостоверения с фотографией, для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газоиспользующего оборудования, снятия БСГ в поверку (ремонт) и его установки. Отсутствием доступа к газовому оборудованию, внутренним газопроводам, вводному газопроводу, газопроводам-вводам считается наличие любых препятствий для работников газоснабжающих организаций, в том числе невозможность доступа в помещение и на территорию земельного участка по причине отсутствия проживающих, что подтверждается актом, составленным представителями газоснабжающей организации;

2.2.5. Немедленно сообщать в газоснабжающую организацию обо всех неисправностях и повреждениях газопроводов, газоиспользующего оборудования, бытовых счетчиков газа и иных нарушениях, возникающих при пользовании газом. Запрещается вмешиваться в работу БСГ.

2.2.6. Своевременно производить расчеты с газоснабжающей организацией за фактически использованный газ, выполненные работы по техническому обслуживанию, ремонту газоиспользующего оборудования и иные работы.

2.2.7. Содержать газоиспользующее оборудование в чистоте, предохранять горелки газоиспользующего оборудования от загрязнения в процессе приготовления пищи.

2.2.8. Обеспечивать соблюдение требований технического и санитарного состояния помещений, в которых установлено газоиспользующее оборудование.

2.2.9. При газификации жилого дома от ИБУ, содержать шкаф (при его наличии) в исправном состоянии, при необходимости производить его ремонт и окраску, обновление надписей на его лицевой стороне «ГАЗ. ОГНЕОПАСНО», ремонт несгораемого основания, исключаящего просадку шкафа.

Газовые баллоны, предназначенные для подачи сжиженного углеводородного газа на газопотребляющее оборудование для приготовления пищи, обеспечения горячего водоснабжения и отопления, подлежат использованию только при подключении к ИБУ. Хранить газовые баллоны, не подключенные к ИБУ, разрешается в дегазированном состоянии.

В случае газификации объекта газопотребления природным газом зарегистрированные ИБУ подлежат ликвидации, при этом газовые баллоны необходимо сдать в газоснабжающую организацию на безвозмездной основе.

Передача газовых баллонов третьим лицам запрещается.

2.2.10. Обеспечивать сохранность технического паспорта на газифицированный объект, договора на техническое обслуживание газового оборудования, акта проверки дымовых и вентиляционных каналов или журнала учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, составленного по форме согласно Приложению № 2, свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов по форме согласно Приложению № 3, а также предъявлять их по требованию представителей газоснабжающих организаций, представителей сервисных центров.

2.2.11. В случае изменения количества проживающих в жилом помещении, представлять в течение 10 дней в газоснабжающую организацию соответствующие подтверждающие документы для внесения изменений в учетные данные, направлять новых пользователей газа старше 12 лет в газоснабжающую организацию для прохождения инструктажа по правилам пользования газом в быту и безопасному использованию газового оборудования.

2.2.12. По истечении нормативного срока эксплуатации газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования (но не свыше 20 лет), произвести его замену или заключить договор со специализированной организацией на проведение диагностики его технического состояния в целях определения остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации.

2.2.13. По предписанию газоснабжающей организации приобретать газоиспользующее оборудование для замены непригодного к дальнейшей эксплуатации.

2.2.14. Обеспечивать своевременную проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов в соответствии с главой 6 настоящих Правил.

2.2.15. После получения от газоснабжающей организации уведомления о необходимости обеспечения доступа к газовому оборудованию, внутренним газопроводам, вводному газопроводу, газопроводам - вводам, ИБУ, обратиться в течение трех календарных дней в газоснабжающую организацию для согласования даты и времени предоставления доступа.

2.2.16. Вернуть в газоснабжающую организацию бытовой счетчик газа, установленный взамен снятого на поверку, в таком же состоянии, как при установке (с учетом естественного износа), в сроки, определенные газоснабжающей организацией.

2.2.17. В случае выявления во время метрологической поверки непригодности индивидуального прибора учета расхода газа к дальнейшей эксплуатации, приобрести в течение месяца новый индивидуальный прибор учета расхода газа и подать заявление в газоснабжающую организацию для его установки. При плановой метрологической поверке индивидуального прибора учета расхода газа, работы по установке нового осуществляются без взимания платы.

2.2.18. В случае приобретения газоиспользующего оборудования, сертифицированного и разрешенного к применению на территории Луганской Народной Республики, но не обслуживаемого газоснабжающей организацией, заключить договор с сервисным центром на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и его ремонт. При расторжении такого договора заключить договор с другим сервисным центром в течение месяца.

2.2.19. Обеспечивать своевременную покраску внутренних и фасадных газопроводов, газопроводов ИБУ.

2.2.20. В случае изменения общей площади, отапливаемого газовым оборудованием помещения и при переводе жилого помещения в нежилое, обратиться в течение 10 дней в газоснабжающую организацию для внесения изменений в учетные данные.

2.2.21. При сносе и реконструкции газифицированного объекта заблаговременно (не позднее, чем за 10 дней) письменно уведомить газоснабжающую организацию для отключения газа и проведения расчета.

2.2.22. Письменно сообщать в газоснабжающую организацию почтовый (электронный) адрес для направления корреспонденции. В случае непредоставления сведений об адресе вся корреспонденция направляется по месту расположения газифицированного объекта, указанного в договоре на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования. При этом потребитель газа считается получившим надлежащим образом направленные ему уведомления, сообщения и другое.

2.3. Пользователи газа обязаны:

2.3.1. При выявлении неисправности газоиспользующего оборудования, газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности, дымовых и вентиляционных каналов немедленно сообщать в газоснабжающую организацию о необходимости отключения газоиспользующего оборудования.

2.3.2. Немедленно сообщать в газоснабжающую организацию о любых неисправностях счетчика расхода газа (остановка счетного механизма, механические повреждения, нарушение целостности пломб и пломбирующего материала, возникновение сомнения в правильности его работы и другое).

ГЛАВА 3 ОБЯЗАННОСТИ ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

3.1. Газоснабжающие организации обязаны:

3.1.1. Осуществлять бесперебойную подачу газа, соответствующего обязательным для соблюдения требованиям нормативных актов в области технического нормирования и стандартизации.

3.1.2. Соблюдать режим газоснабжения, установленный в проекте на строительство объектов газораспределительной системы.

3.1.3. Соблюдать требования по обеспечению промышленной, пожарной

и экологической безопасности в области газоснабжения, установленные законодательством.

3.1.4. В соответствии с заключенными договорами обеспечивать проведение технического обслуживания газового оборудования, внутренних газопроводов, вводных газопроводов, газопроводов - вводов, ИБУ в сроки, установленные в технических актах, при условии предоставления потребителем газа доступа к указанным объектам.

Газоснабжающая организация проводит техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, определенного в договоре на газоснабжение, согласно регламенту работ, установленному изготовителем.

При наличии заключенного между потребителем газа и сервисным центром договора на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования его техническое обслуживание производится сервисным центром.

3.1.5. Извещать потребителя газа о времени проведения проверки технического состояния и дате очередной периодической поверки индивидуального прибора учета расхода газа.

3.1.6. Производить ремонт в сроки, согласованные с потребителем газа. При этом газоснабжающей организацией не осуществляется техническое обслуживание и ремонт трубопроводов, подводящих и отводящих холодную и горячую воду к газоиспользующему оборудованию, и запорной арматуры на них, проверка и ремонт дымовых и вентиляционных каналов;

3.1.7. Выполнять иные виды работ, не относящиеся к техническому обслуживанию и ремонту, в том числе:

- первичный и повторный пуск газа;
- отключение, повторное подключение газоиспользующего оборудования;
- снятие для метрологической поверки и ремонта счетчика газа, его установка после метрологической поверки и ремонта;
- аварийно-восстановительные работы.

3.1.8. Осуществлять приемку неиспользуемых газовых баллонов у населения на безвозмездной основе.

3.1.9. Оформлять (перерегистрировать) и предоставлять в соответствии с законодательством льготы по плате за использованный газ.

3.1.10. Предупреждать потребителя газа в установленном порядке о прекращении снабжения газом по основаниям и в сроки, определенные в законодательстве и договоре на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования.

3.1.11. Возобновлять снабжение газом потребителя газа в течение не более двух суток после предоставления в газоснабжающую организацию документов об устранении причин, которые послужили основанием для прекращения снабжения газом, и оплате затрат, связанных с отключением и возобновлением снабжения газом.

3.1.12. Предоставлять справочную информацию о деятельности газоснабжающей организации.

3.1.13. Производить перерасчет платы за газ в соответствии с законодательством и договорными обязательствами.

3.1.14. Осуществлять учет и актуализацию сведений о количестве проживающих в жилом помещении и общей площади отапливаемых помещений по сообщениям потребителя газа. При этом внесение изменений в учетные данные производится при предъявлении потребителем газа подтверждающих документов.

3.1.15. Осуществлять мероприятия по доведению настоящих Правил до населения.

ГЛАВА 4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА В БЫТУ

4.1. Во избежание возникновения аварийной ситуации перед включением газоиспользующего оборудования необходимо убедиться, что все краны на нем и подводящем газопроводе находятся в положении "закрыто".

4.2. Перед каждым использованием газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования необходимо проверять тягу в соответствии с техническими (эксплуатационными) документами изготовителя.

4.3. Помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать. Дефлекторы (декоративные решетки) вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.

4.4. При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования, изложенные в руководствах по его эксплуатации.

4.5. При эксплуатации газовых плит необходимо соблюдать следующие требования:

- осуществлять постоянное наблюдение за работающей газовой плитой. При закипании содержимого посуды убавить пламя поворотом ручки крана горелки;

- при пользовании духовым шкафом периодически наблюдать за работой горелок через смотровое окно, находящееся на дверце шкафа. В случае затухания пламени горелки следует закрыть все краны горелок газовой плиты и кран на входе к газовой плите, проветрить шкаф во избежание "хлопка" газа и при необходимости осуществить розжиг горелки;

- горелки газовой плиты, их колпачки, решетки, подгорелочные листы и другие части плиты периодически промывать моющими средствами.

4.6. При эксплуатации проточных газовых водонагревателей следует учитывать, что они работают только при определенном давлении воды (предусмотренном техническими данными аппарата и руководством по эксплуатации). В случае, если при снижении давления воды горелка водонагревателя погаснет, необходимо закрыть все краны. Разжигать горелку водонагревателя можно только после восстановления номинального давления

потока воды.

4.7. Первичное включение в работу емкостных газовых водонагревателей, отопительного газового оборудования производится газоснабжающей организацией либо сервисным центром под контролем газоснабжающей организации. Отключение на летний период отопительного газового оборудования с пломбированием отключающих устройств и его включение в работу после отключения производятся газоснабжающей организацией по заявкам потребителей газа и (или) их представителей.

4.8. При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации. При этом в помещении запрещается пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы. Необходимо также удалить из загазованного помещения людей и домашних животных.

4.9. Запрещается:

4.9.1. Допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием - детей до 14 лет, недееспособных лиц, признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием.

4.9.2. Пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности.

4.9.3. Оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после окончания пользования газоиспользующим оборудованием.

4.9.4. Оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности

4.9.5. Использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи.

4.9.6. Производить самовольное подключение, отключение газоиспользующего оборудования и его перестановку с применением сварки или резьбовых соединений, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу бытовых счетчиков газа.

4.9.7. Привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор.

4.9.8. Сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты.

4.9.9. Использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование.

4.9.10. Применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования.

4.9.11. Подсоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и другие приспособления.

4.9.12. Эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемых специализированной организацией, или при просроченных таких актах, либо отсутствии записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов;

4.9.13. Срывать пломбы, установленные изготовителями и газоснабжающими организациями на бытовых счетчиках газа, отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, нарушать целостность пломбирующего материала и самовольно подключать газоиспользующее оборудование после его отключения газоснабжающими организациями.

4.9.14. При газификации жилого дома от ИБУ производить слив сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) из баллона, наполнение и подогрев баллона, эксплуатировать баллон с утечками газа или признаками износа уплотнительных материалов, механическими повреждениями, передавать баллон с СУГ другим лицам.

4.9.15. Нарушать установленные законодательством ограничения по использованию охранных зон объектов газораспределительной системы.

4.9.16. Хранить баллоны с СУГ в не подключенном к ИБУ состоянии.

4.9.17. Устанавливать баллоны с СУГ в жилых комнатах, помещениях без естественного освещения.

4.9.18. Использовать СУГ в баллонах для иных целей, не предусмотренных проектом (эскизом) на монтаж ИБУ.

ГЛАВА 5

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ПРОЧИСТКА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ И (ИЛИ) НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

5.1. Дымовые и вентиляционные каналы в жилых и (или) нежилых помещениях для отвода продуктов сгорания от проточных газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены, подлежат первичной проверке состояния и прочистке при вводе газифицированного объекта в эксплуатацию и периодическим проверкам и прочисткам в процессе эксплуатации.

5.2. Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке состояния и прочистке:

- отопительного газового оборудования, сезонно работающего,

независимо от материала, из которого они изготовлены, перед отопительным сезоном, а работающего круглогодично – 2 раза в год (весной и осенью);

- проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

кирпичные - не реже одного раза в квартал;

асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона - не реже одного раза в год.

После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки.

5.3. В зимнее время, не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, уполномоченные лица, потребители газа должны обеспечить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.

5.4. Первичная проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях осуществляется до пуска газа только специализированными организациями по заявкам:

- организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, уполномоченных лиц - для многоквартирных жилых домов;

- собственников, потребителей газа и (или) их представителей - для многоквартирных, блокированных жилых домов.

Первичная проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов производится в присутствии заявителя.

Результаты первичной проверки отражаются в акте установленной формы, оформляемом специализированной организацией, один экземпляр которого выдается заявителю.

5.5. Повторные (периодические) проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях проводятся специализированными организациями с оформлением акта установленной формы.

Допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных, блокированных жилых домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, собственниками этих жилых домов и (или) потребителями газа, прошедшими специальное обучение и допущенными по результатам обучения к выполнению указанных работ, с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Правилам.

5.6. Обучение граждан выполнению работ по проверке состояния и прочистке дымовых и вентиляционных каналов производится на договорной основе организациями, которым в соответствии с законодательством

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.

5.7. Обучение осуществляется по 4-часовой программе обучения граждан выполнению работ по проверке состояния и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных многоквартирных, блокированных жилых домах согласно Приложению № 4 с выдачей свидетельства по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам.

5.8. При отсутствии актов проверок, выполненных специализированными организациями, либо записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, свидетельствующих о выполнении соответствующих работ, газоснабжающая организация в целях предотвращения аварий имеет право отключить газоиспользующее оборудование от газораспределительной системы и газопотребления с немедленным уведомлением об этом собственников многоквартирных, блокированных жилых домов, принадлежащих гражданам на праве собственности, потребителей газа и (или) их представителей.

ГЛАВА 6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

6.1. Лица, виновные в нарушении требований, содержащихся в настоящих Правилах, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

6.2. Газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителей газа в случаях:

- эксплуатации ими газового оборудования, представляющего угрозу для жизни и безопасности граждан (с утечками газа, неисправными автоматикой безопасности, дымовыми и вентиляционными каналами, разрушенными оголовками дымовых труб);

- локализации аварий и ликвидации их последствий;

- неоплаты выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту газоиспользующего оборудования, иных работ в течение двух и более месяцев с момента их выполнения;

- самовольного подключения и отключения газоиспользующего оборудования, перестановки его с применением сварки, переподключения его на присоединительный гибкий шланг;

- отказа от проведения планового технического обслуживания находящихся в пользовании потребителей газа газопроводов - вводов, газоиспользующего оборудования, внутренних газопроводов;

- повторного, в согласованные дату и время, непредоставления или уклонения от согласования доступа в жилые и нежилые помещения для выполнения работ по техническому обслуживанию внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования;

- эксплуатации ими газоиспользующего оборудования с истекшим

сроком эксплуатации, указанным в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования (но не свыше 20 лет), без положительных результатов его диагностики;

- отсутствия актов проверок, выполненных специализированными организациями, либо записей в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, свидетельствующих о выполнении соответствующих работ;

- прекращения договорных отношений между газоснабжающей организацией и потребителем газа на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования, техническое обслуживание ИБУ и газоиспользующего оборудования, техническое обслуживание резервуарной установки, газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения, техническое обслуживание газопроводов - вводов.

Подключение газоиспользующего оборудования производится при условии устранения нарушений требований, содержащихся в настоящих Правилах, и возмещения затрат газоснабжающей организации по отключению и подключению газоиспользующего оборудования.

6.3. Обжалование неправомерных действий сотрудников газоснабжающей организации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

И.о. Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. Хоршева

ПАСПОРТ

НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ № _____

Фамилия _____

Имя _____ Отчество _____

Адрес _____

Дом _____ Квартира _____

Установленные приборы

Плиты газовые 4-конф. _____ шт _____ ТИП _____

Плиты газовые 3-конф. _____ шт _____ ТИП _____

Плиты газовые 2-конф. _____ шт _____ ТИП _____

Газовые горелки _____ шт _____ ТИП _____

Котлы и др. отопительные приборы _____

Прочие газовые приборы _____

(тип, количество)

Место

установки _____

Изменения в установленной газовой аппаратуре и

дата: _____

Начальник (мастер) управления
по эксплуатации газового хозяйства _____

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 20 ____ г

**ОТМЕТКИ О ПЕРВИЧНОМ ВКЛЮЧЕНИИ БЫТОВЫХ
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ**

Дата _____

Включены газовые приборы _____

_____ (перечислить какие)

Фамилия и подпись мастера _____

Фамилия и подпись слесаря _____

Фамилия и подпись представителя монтажной организации _____

Подпись абонента _____

**ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО
ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ И
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Дата	ФИО прошедшего инструктаж	Разрешается пользоваться газовыми приборами	Фамилия проводившего инструктаж	Подпись абонента, прошедшего инструктаж

**ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ
ЗАЯВКИ**

Дата	Замечания	Подпись работника межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства	Подпись абонента о подтверждении работ, получении повторного инструктажа

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

(отключение газовых приборов при обнаружении нарушений эксплуатации, отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах, самовольные перемонтажи, демонтажи и другие)

ПАМЯТКА

1. Газ в смеси с воздухом взрывоопасен.

2. Почувствовав запах газа или обнаружив его утечку, необходимо прекратить пользоваться газоиспользующим оборудованием, проветрить помещение и немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону _____. Запрещается пользоваться открытым огнем, выключать и включать свет, электрические приборы.

3. Газоиспользующее оборудование необходимо содержать в чистоте, не допускать к нему малолетних детей, недееспособных лиц, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием.

4. По всем вопросам пользования газом обращайтесь в обслуживающую вас газоснабжающую организацию.

ЖУРНАЛ
учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и
вентиляционных каналов

Адрес многоквартирного, блокированного жилого дома _____

Инициалы, фамилия собственника многоквартирного, блокированного жилого
дома (потребителя газа) _____

Номер и дата выдачи свидетельства о прохождении обучения на право
выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и
вентиляционных каналов _____

Тип установленного газоиспользующего оборудования:
проточный газовый водонагреватель _____
отопительное газовое оборудование _____

Материал:
дымовых каналов _____
вентиляционных каналов _____

Номер, дата выдачи акта первичной проверки дымовых и вентиляционных
каналов, кем выдан _____

Периодичность прочистки, проверки каналов от:
проточного газового водонагревателя _____
отопительного газового оборудования _____

Периодичность осмотра оголовков дымовых каналов на наличие
обмерзания _____

Дата проверки	Что проверено	Результат проверки	Ф.И.О./подпись/ лица поведившего проверку

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____
о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной
проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов

Выдано гражданину (гражданке) _____
(фамилия, имя, отчество)

прошедшему(ей) обучение в _____
(наименование организации)

по программе обучения граждан выполнению работ по проверке состояния
и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных
одноквартирных, блокированных жилых домах, с правом выполнения
указанных работ по адресу:

(полный почтовый адрес)

_____ 20__ г.

Руководитель организации

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПРОВЕРКЕ
СОСТОЯНИЯ И ПРОЧИСТКЕ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
КАНАЛОВ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ,
БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ

Тема занятий	Количество часов		
	Теоретическое обучение	Практическое обучение	
1. Особенности горения газа и основы безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования	0,5	0,5	
2. Требования к дымовым и вентиляционным каналам. Причины отсутствия и опрокидывания тяги	0,5	0,5	
3. Проверка отсутствия засорений и ледяных закупорок в дымовых и вентиляционных каналах, их герметичности и наличия тяги	-	1	
4. Оказание доврачебной помощи при отравлении угарным газом	-	1	